



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ
KAUNO KLINIKOS

IŠRAŠAS IŠ
ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)
VIEŠOJO PIRKIMO „SKALBYKLOS KATILINĖS VAMZDYNŲ IR JUOSE SUMONTUOTŲ
ĮRENGINIŲ KEITIMAS IR REMONTAS“
(PIRKIMO NUMERIS 1134989)
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl susitikimų su Rangovais.
2. Dėl Rangovo pateikto paklausimo.

1. SVARSTYTA: Dėl susitikimų su Rangovais.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2025-02-10 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „**Skalbyklos katilinės vamzdynų ir juose sumontuotų įrenginių keitimas ir remontas**“ (pirkimo numeris 1134989), numatė susitikimus su Rangovais (pirkimo objekto apžiūras), kuris vyko **2025 m. vasario 17 d. 13:00 val. Susitikimo vieta – Eivenių g. 2, Kaunas** (prie Skalbyklos katilinės).

Komisija pažymi, kad nurodytu laiku į susitikimus Rangovai atvyko, tačiau klausimų protokolui nepateikė.

Komisija priima sprendimą informuoti Rangovus ir suinteresuotus dalyvius apie įvykusius susitikimus, kurių metu nepateikta klausimų.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Informuoti suinteresuotus dalyvius apie komisijos priimtus sprendimus.

2. SVARSTYTA: Dėl Rangovo pateikto paklausimo.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Rangovo paklausimą 2025-02-17 CVP IS skelbto atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „**Skalbyklos katilinės vamzdynų ir juose sumontuotų įrenginių keitimas ir remontas**“ (pirkimo numeris 1134989).

1. Rangovas rašo:

„Techninėje specifikacijoje dujų dalyje nurodyta, kad reikalinga restauruoti, patikrinti sandarumą, aptarnavimą dujiniams vožtuvams arba pakeisti naujais. Remdamiesi vožtuvų ilgaamžiškumu ir saugumo reikalavimais, norėtume pasiūlyti apsvarstyti galimybę pakeisti esamus vožtuvus naujais, vietoj revizijos ir remonto. Pakeitimas užtikrintų ilgesnį įrenginio tarnavimo laiką ir sumažintų riziką dėl galimų gedimų. Prašome pakoreguoti techninę specifikaciją, kad būtų nurodyta tik vožtuvų pakeitimai naujais, o ne revizija.“

Komisija atsakydama į Rangovo paklausimą nurodo, kad viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, kurio vienas iš papunkčių sako, kad perkamos prekės yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

Todėl Perkančioji organizacija nesutinka koreguoti techninę specifikaciją pagal tiekėjo siūlymą, kadangi tai skatintų bereikalingą resursų vartojimą. Techninėje specifikacijoje nėra draudžiama įsivertinti keitimą naujais komponentais iš karto. Taip pat pažymime, kad vožtuvams po revizijos ar remonto turi būti suteikiama 24 mėn. garantija.

2. Rangovas rašo:

„Techninėje specifikacijoje kondensato ir garo dalyje nurodyta, kad reikia patikrinti garo ir kondensato armatūros būklę ir, jeigu reikia, pakeisti naujais arba restauruoti. Prašome pakoreguoti techninę specifikaciją, kad būtų nurodyta tik armatūros pakeitimas nauja, o ne restauravimas.“

Komisija atsakydama į Rangovo paklausimą nurodo, kad viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, kurio vienas iš papunkčių sako, kad perkamos prekės yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Todėl Perkančioji organizacija nesutinka koreguoti techninę specifikaciją pagal tiekėjo siūlymą, kadangi tai skatintų bereikalingą resursų vartojimą. Techninėje specifikacijoje nėra draudžiama įsivertinti keitimą naujais komponentais iš karto. Taip pat pažymime, kad armatūrai po revizijos ar remonto turi būti suteikiama 24 mėn. garantija.

3. Rangovas rašo:

„Prašome nurodyti, kokio tūrio turėtų būti įrengiamas išsiplėtimo indas su priklausiniais ant šalto vandens linijos.“

Komisija atsakydama į Rangovo paklausimą, informuoja, kad išsiplėtimo indo tūris turi būti nemažiau 24 l, skirtas šaltam vandeniui.

4. Rangovas rašo:

„Prašome nurodyti O formos aušinimo vamzdelių skaičių.“

Komisija informuoja, kad reikia nusimatyti 7 vnt. O formos aušinimo vamzdelių kartu su manometrais ir kraneliais.

5. Rangovas rašo:

„Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad reikalinga atlikti maitinimo bako 700 ltr valymo darbus. Prašome nurodyti nuosėdų sudėtį (kalkės, geležis, kita), nuosėdų sluoksnio storį, susikaupimo vietą, nuosėdų pobūdį (kietos prikibusios, sunkiai pašalinamos nuosėdos, purios, lengvai pašalinamos nuosėdos).“

Komisija nurodo, kad nuosėdų sudėtis nebuvo tirta laboratorijoje, tačiau vizualiai įvertinus vyrauja karbonatinio kietumo ir geležies korozijos nuosėdos.

6. Rangovas rašo:

„Prašome pateikti „vandens gerinimo ir šilumos atgavimo sistemos skalbyklos katilinei“ elektros ir automatikos projektines dalis, įskaitant schemas.“

Komisija pažymi, kad prašymas pateikti visą projektą yra perteklinis, todėl pateikiamos tik schemas konkrečiai liečiančios šį pirkimą. Pridedamos el. schemas, 8 lapai.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Informuoti suinteresuotus dalyvius apie komisijos priimtus sprendimus.