

**VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO LAISVĖS G. 189 PERFORMAVIMAS Į DVIBUTĮ SU  
PROJEKTAVIMU  
(VIEŠOJO PIRKIMO NR. 1219287)**

Tiekėjams

**DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO**

2025 m.

d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau –Perkančioji organizacija) informuoja, kad vykdant viešąjį pirkimą „Vienbučio gyvenamojo namo Laisvės g. 189 performavimas į dvibutį su projektavimu“ (toliau – Pirkimas) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis gauti tiekėjų klausimai.

Išnagrinėjus gautus klausimus, Perkančioji organizacija teikia atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

**1. Klausimas.** Kurios patalpos yra remontuojamos?

**Atsakymas.** Remontuojamos patalpos nurodytos TS antras priedas.

**2. Klausimas.** Remontuojamų patalpų preliminarus išdėstymas?

**Atsakymas.** Patalpų išdėstymas nurodytas TS pirmas priedas (7-8 lapai).

**3. Klausimas.** Kiekių žiniaraštyje nėra minimi dūmtraukiai ar jie keičiami ar paliekami esami dūmtraukiai?

**Atsakymas.** Dūmtraukių keisti nenumatoma.

**4. Klausimas.** Ar pilnai keičiami kieto kuro katilų aprišimo mazgai ar tik cirkuliaciniai siurbliai?

**Atsakymas.** Kieto kuro katilai nekeičiami, t. y. paliekami esami.

**5. Klausimas.** Kieto kuro katilų planuojama vieta?

**Atsakymas.** Kieto kuro katilų vieta nekeičiama.

**6. Klausimas.** Kokia kieto kuro katilų galia ir modelis?

**Atsakymas.** Pagalbiniame – ūkiniame pastate kieto kuro katilas yra „DEMRAD“, 36 KW galingumo, 2007 metų. Gyvenamajame pastate yra „KALVIS“, 25 KW galingumo;

**7. Klausimas.** Vandentiekio įvadinio mazgo vieta?

**Atsakymas.** Vandentiekis projektuojamas tik pastato viduje, perskirstant vandens tiekimą į atskirus du butus, įrengiant du atskirus apskaitos mazgus.

**8. Klausimas.** Buitinių nuotekų išvado vieta?

**Atsakymas.** Buitinės nuotekos projektuojamos tik pastato viduje ir turi būti jungiamos į esamus nuotekų tinklus, perskirstant į atskirus du butus.

**9. Klausimas.** Numatomų vandens šildytuvų vieta ir talpa?

**Atsakymas.** Vandens šildytuvai nekeičiami.

Tiekėjams dalyvaujantiems pirkime rekomenduojame apžiūrėti objektą ir įsivertinti esamą situaciją. Dėl tikslaus apžiūros laiko ir datos derinti su Tauragės rajono savivaldybės Statybos skyriaus specialistu telefonu +370 655 10733.

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Agnė Gendrolienė

| <b>DETALŪS METADUOMENYS</b>   |  |
|---|--|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>  | Viešųjų pirkimų skyrius  |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>   | DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ<br>KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO                           |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>  | 2025-02-20 Nr. VPP-27  |
| <b>Adresatas</b>  | -  |
| <b>Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data</b> | Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius-<br>Specialistė Agnė Gendrolienė 2025-02-20 |
| <b>Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius</b>  | 0  |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>   | Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.  |

---