

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vienetai	Orientacinis kiekis
1.	Akumuliacinė talpa 1000 l, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – geriamam vandeniui; Diametras su izoliacija – ≤ 880 mm. Tūris – 1000 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barų; Maksimali terpės temperatūra $\geq +95^{\circ}\text{C}$; Darbinė terpės temperatūra $\geq +60^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
2.	Išsiplėtimo indas 12 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 12 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
3.	Išsiplėtimo indas 18 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 18 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
4.	Išsiplėtimo indas 24 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 24 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
5.	Išsiplėtimo indas 35 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 365 mm. Tūris – 35 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES)	Vnt.	1

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vienetai	Orientacinis kiekis
	arba jos naujesnę versiją.		
6.	Išsiplėtimo indas 50 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždara šildymo sistemai; Diametras – ≤ 365 mm. Tūris – 50 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
7.	Išsiplėtimo indas 80 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždara šildymo sistemai; Diametras – ≤ 415 mm. Tūris – 80 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
8.	Išsiplėtimo indas 100 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždara šildymo sistemai; Diametras – ≤ 495 mm. Tūris – 100 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
9.	Išsiplėtimo indas 150 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždara šildymo sistemai; Diametras – ≤ 550 mm. Tūris – 150 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
10.	Išsiplėtimo indas 200 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždara šildymo sistemai; Diametras – ≤ 600 mm. Tūris – 200 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
11.	Išsiplėtimo indas 250 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždara šildymo sistemai; Diametras – ≤ 650 mm.	Vnt.	1

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vienetai	Orientacinis kiekis
	Tūris – 250 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.		
12.	Išsiplėtimo indas 300 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 650 mm. Tūris – 300 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
13.	Išsiplėtimo indas 500 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 750 mm. Tūris – 500 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
14.	Išsiplėtimo indas 24(±1) L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – saulės šildymo sistemai; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 24 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +100^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
15.	Išsiplėtimo indas 35(±2) L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – saulės šildymo sistemai; Diametras – ≤ 365 mm. Tūris – 35(±2) L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +100^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
16.	Išsiplėtimo indas 100 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – saulės šildymo sistemai; Diametras – ≤ 495 mm. Tūris – 100 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +100^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vienetai	Orientacinis kiekis
17.	Išsiplėtimo indas 300 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – saulės šildymo sistemai; Diametras – ≤ 650 mm. Tūris – 300 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +100^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
18.	Išsiplėtimo indas 5 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 160 mm. Tūris – 5 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
19.	Išsiplėtimo indas 8 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 200 mm. Tūris – 8 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
20.	Išsiplėtimo indas 12(±1) L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 12(±1) L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
21.	Išsiplėtimo indas 18 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 18 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
22.	Išsiplėtimo indas 24 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – šildymo sistemai; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 24 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
23.	Išsiplėtimo indas 35 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui;	Vnt.	1

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vienetai	Orientacinis kiekis
	Diametras – ≤ 365 mm. Tūris – 35 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.		
24.	Išsiplėtimo indas 24 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 350 mm. Tūris – 24 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
25.	Išsiplėtimo indas 50 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 365 mm. Tūris – 50 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
26.	Išsiplėtimo indas 80 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 415 mm. Tūris – 80 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
27.	Išsiplėtimo indas 100 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 495 mm. Tūris – 100 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
28.	Išsiplėtimo indas 150 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 550 mm. Tūris – 150 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
29.	Išsiplėtimo indas 200 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 600 mm. Tūris – 200 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai;	Vnt.	1

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vienetai	Orientacinis kiekis
	Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.		
30.	Išsiplėtimo indas 300 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 650 mm. Tūris – 300 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1
31.	Išsiplėtimo indas 500 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 750 mm. Tūris – 500 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	Vnt.	1

Papildomi reikalavimai:

- Prekes pardavėjas į Kauno klinikų sandėlį Eivenių g. 2 turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas - ne ilgesnis, kaip **20** darbo dienų.
- Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Numatoma sutarties suma **25 000,00** Eur su PVM.
- Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika“ turi būti nurodyti tikslūs ir **konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų** ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“ ir pan.
- Kartu su pasiūlymu **pateikite** siūlomų prekių atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: **aprašymus, gamintojo katalogus ar kitus gaminio dokumentus ir/ar elektronines nuorodas į juos.**
- Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų.
- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4. papunkčiu, siūlomos prekės ir (ar) jų sudedamosios dalys turi būti tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. **Prašau pateikti prekių gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, prekių aprašymus, instrukcijas ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus.**