

DĖL PRAŠYMO (-Ų) PAAIŠKINTI PIRKIMO DOKUMENTUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vandenys“, vadovaudamasi pirkimo „Nuotekų kolektorių remontas ir vamzdinių injektavimo darbai“ (CVP IS Nr. 1212851) (toliau -Pirkimas) sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjusi CVP IS priemonėmis suinteresuoto(-ų) tiekėjo(-ų) pateiktą(-us) prašymą(-us) paaiškinti Pirkimo dokumentus, teikiame atsakymų suvestinę:

Eil. Nr.	Data	Pirkimo sąlygų dokumentas	Klausimas/prašymas*	Atsakymas**
1.	2025-02-21	Bendrai	Tuo atveju, jei tarpas tarp seno ir naujai įvilkto vamzdžio yra dalinai užgriuvęs keliose vietose (įlūžus senam vamzdžiui pribyrėjo gruntas į tarpą tarp vamzdžių), susidarys "aklos zonos" tarpai. Ar reikės atkasi prieduobę, kad "aklos zonos" tarpą užpildyti lengvu betono mišiniu, ar injekuoti tik iki įlūžių vietos?	Jeigu vamzdis bus dalinai įgriuvęs, šiuo atveju reikės tą zoną atsikasti, tarpus užpildyti lengvu betono mišiniu

*Suinteresuoto(-ų) tiekėjo(-ų) prašymo(-ų) paaiškinti/patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

** Paaiškinimas/patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Gabrielė Mikelionienė +370 612 27875

UAB „Vilniaus vandenys“
Spaudos g. 8-1
05132 Vilnius

Tel. 19118
info@vv.lt
www.vv.lt

Įmonės kodas 120545849
PVM kodas LT205458414
Registru centras Registro tvarkytojas

