



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI”

Uždaroji akcinė bendrovė, Montuotojų g. 10, LT-89101 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 171, el. p. info@mst.lt, www.mst.lt
Atsiskaitomoji sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 1669 01968, PVM mokėtojo kodas LT669019610

ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO) „ELEKTROSTATINIO FILTRO ĮDIEGIMAS MAŽEIKIŲ KATILINĖJE ESANTIEMS BIOKURO KATILAMS NR. 3, NR. 4 IR NR. 7“ PIRKIMAS

Tiekėjams
(teikiama tik CVP IS)

PAAIŠKINIMAI/ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS Nr.1 2025-02-21

Uždarosios akcinės bendrovės “Mažeikių šilumos tinklai” (toliau – perkantysis subjektas) Elektrostatinio filtro įdiegimo Mažeikių katilinėje esantiems biokuro katilams Nr.3, Nr.4 ir Nr.7 pirkimų komisija (toliau - Komisija) vykdo atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „Elektrostatinio filtro įdiegimas Mažeikių katilinėje esantiems biokuro katilams Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 7“ pirkimą (pirkimo ID 1213807, toliau – pirkimas). Pasiūlymų pateikimo terminas – 2025-03-05.
Teikiame atsakymus į tiekėjų 2025-02-20 ir 2025-02-21 gautus klausimus/prašymus:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas ¹	Atsakymas
1.	<p>Laba diena, Dėl to reikalavimo:</p> <p>Reikalavimas Atitiktį reikalavimui pagrindžiantys dokumentai 1.1. Tiekėjas turi pakankamą patirtį vykdyti Sutartį: Per pastaruosius 5 (penkis) metus iki Pasiūlymo pateikimo datos, arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus turi būti įvykdęs: - projektavimo, montavimo ir rekonstravimo darbus ne mažiau kaip dviejose objektuose, kuriuose buvo įrengtas elektrostatinis filtras (ESF) biokuro katilinėms arba kogeneracinėms elektrinėms, kurių kiekvienos galia yra ne mažesnė kaip po 10 MW ; Patvirtinantys dokumentai: 1) Per pastaruosius 5 (penkis) metus arba</p>	<p>Pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 2 lentelės „Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 1.3. punkte nurodytame kvalifikaciniame reikalavime tiekėjai savo patirtį įrodinėja tik baigtomis įvykdyti sutartimis, t.y. tiekėjas turi būti <i>įvykdęs</i> projektavimo, montavimo ir rekonstravimo darbus ne mažiau kaip dviejose objektuose, kuriuose buvo įrengtas elektrostatinis filtras (ESF) biokuro katilinėms arba kogeneracinėms elektrinėms, kurių kiekvienos galia yra ne mažesnė kaip po 10 MW. Tiekėjas ESF filtrą turi būti ne tik sumontavęs, bet ir atlikęs visus kitus sutartimi prisiimtus įsipareigojimus (sutartis visiškai įvykdyta-baigta).</p>

¹ Tiekėjų pateiktų klausimų/prašymų tekstas neredaguotas.

	<p>per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus įvykdytų sutarčių sąrašas, kuriame nurodytas objektas, darbų aprašymas, data.</p> <p>2) Užsakovo, kuriam vykdyti darbai, išduota pažyma, patvirtinanti, kad Tiekėjas tinkamai įvykdė sutartį;</p> <p>Pildomas Specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas.</p> <p>Klausimas: Prašome perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad Tiekėjas atitiks kvalifikacinį reikalavimą 1.1 punkte jeigu pateiks Užsakovo atsiliepimą apie dar vykdomą objektą, kurios apimtyse yra ir ESF filtras. Pabrėžtinai, kad objekte ESF filtras jau pateiktas su sumontuotas</p>	
2.	<p>Labą dieną, Prašome nurodyti:</p> <p>Kokio gamintojo ir kokios versijos yra SCADA sistema, kiek kintamųjų (tag'ų) yra licencija ir kiek yra panaudota?</p> <p>Kokio gamintojo yra naudojami katilų programuojamieji loginiai valdikliai (PLC), kurie turės komunikuoti su elektrosstatinio filtro valdikliu?</p> <p>Ar užsakovas turi programuojamųjų loginių valdiklių ir operatoriaus panelių paskutines koreguojamas programų kopijas su komentarais?</p> <p>Ar programuojamieji loginiai valdikliai yra užrakinti slaptažodžiu, jei taip, tai ar užsakovas juos turi?</p> <p>Ar užsakovas turi katilų su kuriais komunikuos elektrosstatinio filtro valdiklis automatikos dalies projektus?</p>	<p>Siemens SCADA Wincc7,3 K7 katilas kintamųjų 1743, licencija WinCC RT 2000Tags: K4 katilas kintamųjų 1707, licencija WinCC RT 2000Tags.</p> <p>Siemens S1500, Alen Bredley.</p> <p>Taip, turime paskutines kopijas.</p> <p>Taip, valdikliai yra su slaptažodžiais, slaptažodžius turime.</p> <p>Taip, katilų automatikos dalies projektus turime.</p>

3.	<p>Paklausimas "Dėl maksimalios kietųjų dalelių kiekio ribos po multiciklonų" 6.1 Pункte Pirkėjas nurodo, kad "Rangovas įsivertina projektinių duomenų tikrumą skaičiavimais. Iškilus neaiškumams, savo lėšomis atlieka matavimus ir nustato realų maksimalų valomų dūmų kiekį." Kituose projektuose kietųjų dalelių kiekiai po multiciklonų smarkiai svyruoja, gali būti >500 mg/Nm³ (6% O₂), dėl to skaičiavime šių duomenų įsivertinti neįmanoma. Prašome pirkėjo sudaryti sąlygas likus ne mažiau kaip trim dienom iki pasiūlymo pateikimo termino atvykti, pasidaryti kietųjų dalelių matavimus. Matavimui reikalingos sąlygos: pastovi projektinė/ maksimali galia (24 MW) ne mažiau kaip 3 val. ir reikalavimus atitinkantis kietųjų dalelių matavimo taškas po multiciklono. Jei šioms matavimams Pirkėjas negali sudaryti sąlygų, prašome nurodyti maksimalų kietųjų dalelių kiekį po multiciklonų, nes be šių duomenų tiekėjas neturi galimybės įvertinti elektrostatinio filtro dydžio.</p>	<p>Perkantysis subjektas sudaro sąlygas tiekėjams atvykti atlikti kietųjų dalelių matavimus, tačiau būtina atsižvelgti į oro sąlygas (temperatūra turi būti žemiau 0 °C). Dėl matavimų atlikimo, prašome derinti iš anksto su Technikos direktoriumi Ignu Klasausku, tel. Nr. +370 621 30831.</p>
----	---	---

PASTABA:

1. Pirkimo sąlygų paaiškinimai/atsakymai į klausimus yra laikomi neatskiriama pirkimo dokumentų dalis.

Komisijos pirmininkė



Laima Paulauskienė

Originalas siunčiamas nebus.