

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„VISAGINO ENERGIJA“****PIRKIMŲ KOMISIJA**

Pirkimo dalyviams

2025-02-21 Nr. (7.26)S-44

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

UAB „Visagino energija“ (toliau – perkantysis subjektas) Pirkimų komisija (toliau – Komisija) 2025-02-17, 2025-02-18 ir 2025-02-19 CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (Pranešimų ID 76693, 78697, 80129 ir 80961) gavo tiekėjų klausimų / prašymų dėl pirkimo „Buitinių nuotekų kolektoriaus ruožo rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir statybos darbų pirkimas“, atliekamo atviro konkurso būdu (pirkimo Nr. 1164117, toliau – pirkimas), dokumentų.

Teikiame atsakymus į pateiktus klausimus / prašymus:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimai / prašymai	Atsakymai
1.	<p>Tiekėjas, išanalizavęs pirkimo dokumentus, prašo paaiškinimo/patikslinimo: - Dėl konkurso sąlygų 63 punkto 2 lentelės 1.1. p.: „Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs buitinių nuotekų tinklų, kurių diametras ne mažesnis nei DN600, rekonstravimo / statybos darbų (kurių rezultatai buvo tinkami), kurių vertė yra ne mažesnė kaip 250 000,00 Eur (be PVM).“ Prašome patikslinti ar tiekėjas atitiks reikalavimą, jeigu pateiks įvykdytą paviršinių arba slėginių nuotekų tinklų sutartį?</p>	<p>Perkantysis subjektas paaiškina, kad tiekėjas bus laikomas atitinkančiu kvalifikacijos reikalavimą, jeigu bus atlikęs reikalaujamus buitinių nuotekų tinklų (savitakinių arba slėginių) rekonstravimo / statybos darbus. Perkantysis subjektas atkreipia dėmesį, kad paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimo / statybos darbų patirtis nebus laikoma atitinkančia šį kvalifikacijos reikalavimą.</p>
2.	<p>Kokiame gylyje yra esamas nuotekų tinklas?</p>	<p>Perkantysis subjektas pateikia turimus šulinių duomenis „Požeminių komunikacijų įrenginių aprašymas“ (pridedama), kuriuose nurodomi šulinių gylyai.</p>
3.	<p>Ar galimas tinklo diametro sumažinimas?</p>	<p>Perkantysis subjektas paaiškina, kad tinklo diametro sumažinimas galimas ir jis turi būti numatomas projekto rengimo metu. Perkantysis subjektas taip pat atkreipia dėmesį, kad numatomas skersmuo privalo būti maksimaliai artimas esamam vamzdžio diametru.</p>

4.	Žinant, kad iki šulinio Nr. 41 yra atlikta vamzdžio renovacija, norime pasitikslinti, koks renovacijos būdas taikytas ir koks esamo vamzdžio diametras iki 41 šulinio.	Perkantysis subjektas nurodo, kad atliekant vamzdyno rekonstrukciją iki šulinio Nr. 41 buvo taikomas be tranšėjinis laisvo įtraukimo metodas. Naujo vamzdyno skersmuo Ø630mm.
5.	Prašome pateikti rekonstruojamų šulinių korteles.	Perkantysis subjektas rekonstruojamų šulinių kortelių neturi. Nuotekų tinklo gylio nustatymui Perkantysis subjektas pateikia turimus šulinių duomenis „Požeminių komunikacijų įrenginių aprašymas“ (pridedama), kuriuose nurodyti šulinių gyliai.
6.	Su pirkimo dokumentais pateiktose prikimo sąlygose, IX skyriuje Reikalavimai pasiūlymų parengimui ir pateikimui, 87 punkte nurodote, kas turi sudaryti pasiūlymo dokumentų visumą. 87 punkto, <u>h papunktis</u> nurodo, kad su pasiūlymu reikia pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Tačiau antras sakinys nurodo, kad šie dokumentai bus reikalaujami iš galimo laimėtojo. Prašome patvirtinti, kad pašalinimo pagrindų patvirtinančių dokumentų su pasiūlymu teikti nereikia ir juos reikės pateikti tik galimam laimėtojui.	Perkantysis subjektas patvirtina, kad Pirkimo sąlygų 87 punkto h papunktyje nurodytų dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą, bus prašoma tik iš galimo pirkimo laimėtojo.
7.	Su pirkimo dokumentais pateiktose prikimo sąlygose, IX skyriuje Reikalavimai pasiūlymų parengimui ir pateikimui, 87 punkte nurodote, kas turi sudaryti pasiūlymo dokumentų visumą. 87 punkto, <u>i papunktis</u> nurodo, kad su pasiūlymu reikia pateikti kvalifikacijos reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus. Tačiau antras sakinys nurodo, kad šie dokumentai bus reikalaujami iš galimo laimėtojo. Prašome patvirtinti, kad kvalifikacijos reikalavimų patvirtinančių dokumentų su pasiūlymu teikti nereikia ir juos reikės pateikti tik galimam laimėtojui.	Perkantysis subjektas patvirtina, kad Pirkimo sąlygų 87 punkto i papunktyje nurodytų kvalifikacijos reikalavimų atitiktį įrodančių dokumentų bus prašoma tik iš galimo pirkimo laimėtojo.
8.	Su pirkimo dokumentais pateiktose prikimo sąlygose, IX skyriuje Reikalavimai pasiūlymų parengimui ir pateikimui, 87 punkte nurodote, kas turi sudaryti pasiūlymo dokumentų visumą. 87 punkto, <u>j papunktis</u> nurodo, kad su pasiūlymu reikia pateikti kokybės vadybos sistemos ir aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimų patvirtinančius dokumentus. Tačiau antras sakinys nurodo, kad šie dokumentai bus reikalaujami iš galimo laimėtojo. Prašome patvirtinti, kad kokybės vadybos sistemos ir aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimų patvirtinančių	Perkantysis subjektas patvirtina, kad Pirkimo sąlygų 87 punkto j papunktyje nurodytų dokumentų, patvirtinančių, kad tiekėjas laikosi nustatyto kokybės vadybos sistemos standarto ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto reikalavimų, bus prašoma tik iš galimo pirkimo laimėtojo.

	dokumentų su pasiūlymu teikti nereikia ir juos reikės pateikti tik galimam laimėtoji.	
9.	Su pirkimo dokumentais pateiktame Priede Nr.1 (Techninė specifikacija) pateikiate objekto charakteristikas: „Esami vamzdžiai iš gelžbetoninių vamzdžių, skersmuo DN800“, o schemoje kurioje nurodote rekonstruojamo tinklo ilgį bei skersmenis, matome kad atkarpa nuo šulinio Nr. 153 iki siurblynės NS-2 yra d900. Prašome patikslinti ar neįsivėlusį techninę klaidą ir vamzdynas šioje atkarpoje yra irgi d800 diametro?	Perkantysis subjektas nurodo, kad Pirkimo sąlygų 1 priede padaryta klaida, todėl patikslina Pirkimo sąlygų 1 priedą (pridedama) ir išdėsto naują redakciją: „Rekonstruojami avarinės būklės savitakinių buitinių nuotekų tinklų ruožas (toliau – nuotekų), kuriuo Užsakovas nuotekas surenka iš Visagino miesto vartotojų. Esami vamzdžiai iš gelžbetoninių vamzdžių, skersmuo DN800, ruožo nuo šulinio Nr. 154 iki siurblynės NS-2 vamzdžių skersmuo DN900. Bendras preliminarus numatytų rekonstruoti tinklų ilgis – apie 332,0 m.“
10.	Patikslinkite esamo vamzdyno diametrą tarp šulinių Nr. 153 ir Nr. 154.	Perkantysis subjektas patikslina, kad tarp šulinių Nr. 153 ir Nr. 154 vamzdyno diametras yra DN800 mm.
11.	Pridedamoje schemoje pateikiame esamų šulinių diametrus. Prašome patikslinti šulinių gylius. Jei yra galimybė pateikite esamų šulinių (Nr. 41, Nr. 42, Nr. 211, Nr. 181, Nr. 191, Nr. 153, Nr. 154) korteles.	Perkantysis subjektas rekonstruojamų šulinių kortelių neturi, todėl pateikia turimus šulinių duomenis „Požeminių komunikacijų įrenginių aprašymas“ (pridedama), kuriuose nurodyti šulinių gyliai.
12.	Prašome patikslinti, kokia apimtimi reikės atlikti kadastrinių matavimų bylą. Ar tik renovuotos atkarpos ar viso statinio? Jei viso statinio prašome pateikti viso statinio duomenis?	Perkantysis subjektas paaiškina, kad reikės atlikti viso statinio kadastrinių matavimų bylą, kurio bendras ilgis yra apie 13 km. Viso statinio byla bus pateikta tiekėjui po sutarties sudarymo.
13.	Su pirkimo dokumentais pateiktame Priede Nr. 1 (Techninė specifikacija), punkte 10.7. numatote vamzdynų klojimą betranšėjiniu būdu. Prašome patvirtinti, kad Tiekėjas gali vertintis betranšėjinį būdą, kai klojama įtraukiant laisvo įtraukimo būdu į esamą vamzdyną mažesnio diametro vamzdį.	Perkantysis subjektas paaiškina, kad pagal Pirkimo sąlygų Priedo Nr. 1 10.8 papunktyje nurodytą reikalavimą vamzdžių tiesimo būdas ir medžiaga turi būti parenkama pagal LST EN ISO 11296:2011 standartą, kuriame yra numatytas „priglundęs įtraukimas“. Perkantysis subjektas atkreipia dėmesį į Pirkimo sąlygų Priedo Nr. 1 10.7 ir 10.9 papunkčius, kuriuose yra nurodyti reikalavimai vamzdžių medžiagai, bei nurodoma, kad jeigu be tranšėjinio būdu būtų neįmanomas, tiekėjas turėtų parinkti kitą būdą vamzdynų klojimui.
14.	Jeigu Tiekėjas gali darbus vykdyti laisvo įtraukimo būdu, prašome patvirtinti, kad galimas esamo vamzdyno mažinimas ir nurodykite iki kokio diametro galimas mažinimas.	Perkantysis subjektas paaiškina, kad tinklo diametro sumažinimas galimas ir jis turi būti numatomas projekto rengimo metu. Perkantysis subjektas taip pat atkreipia dėmesį, kad numatomas skersmuo privalo būti maksimaliai artimas esamam vamzdyno diametrai.

15.	Jei Tiekėjas galės darbus vykdyti laisvo įtraukimo būdu, įtraukiant mažesnio diametro vamzdį į esamą atsiranda ertmė tarp senojo ir naujai įtraukto. Prašome nurodyti, ar susidariusią ertmę (tarpvamzdį) tarp senojo ir naujojo vamzdžio Tiekėjas turės užpildyti (injektuoti) lengvu betono skiediniu?	Perkantysis subjektas nurodo, kad tiekėjas ertmę tarp senojo ir naujo vamzdžio turi užpildyti / injektuoti pagal pasirinktą vamzdžių klojimo / tiesimo metodą. Ertmės užpildymo būdas, užpildymo medžiagos tipas ar pan. turi būti numatomi projekto rengimo metu.
16.	Kokio tipo sklendės yra surblinėje-pleištinės ar peilinės?	Perkantysis subjektas patikslina, kad nuotekų siurblinėje NS-2 sumontuota peilinio tipo sklendė DN800 PN10. Taip pat Perkantysis subjektas atkreipia dėmesį, kad sklendės keitimo darbai nėra numatomi, rekonstrukcija bus atliekama iki esamos sklendės.

PRIDEDAMA:

1. Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1 (2025-02-21 redakcija), 3 lapai;
2. Požeminių komunikacijų įrenginių aprašymas, 3 lapai.

Komisijos pirmininkas



Rimantas Niparavičius