



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (8 343) 90 011, 90 062, el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo **Marijampolės miesto Tyliosios gatvės ir Mikalinės gatvės atkarpos, Skaisčiūnų kaimo Skaisčiūnų gatvės atkarpos ir Mikalinės gatvės bei Mikalinės kaimo Mikalinės gatvės rekonstravimo, įrengiant dviračių ir pėsčiųjų takus** darbų supaprastintą pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. vasario 13 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt> ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <https://viesiejipirkimai.lt> (toliau – CVP IS), Pirkimo ID.1198639.

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2025 m. vasario 13 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-69 patvirtintų Pirkimo sąlygų 90 punktu, 2025 m. vasario 24 d. posėdyje priėmė sprendimą, teikti atsakymus į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą/-us rašytinį/-ius prašymą/-us:

1. Klausimas: „Teikiame papildomą klausimą dėl šio atsakymo

8. Klausimas: „Dėl ryšių darbų. Projekte yra parašyta, kad ryšių dėžučių iškėlimo už už projektuojamo tako rubų ir ryšių kabelių perjungimo darbus gali atlikti tik AB „Telia Lietuva“ patvirtintas rangovas **Užsakovo lėšomis**

15. KABELIŲ APSAUGA

Esamiems ryšių kabeliams apsaugoti naudojama išgai išardoma apsauga iš HDPE vamzdžių d110, L=1m. Gaminiui turi atitikti standarto LST EN 81386-24:2011 „Vamzdžių selimos kabeliams tvarkyti“ reikalavimus.

Esant kabelių gyliui mažesniam nei 0,6 m nuo projekto dangos aukščio, turi būti papildomai atliekamas apsauginio kanalo su kabeliais įgilinimas.

Ryšių dėžučių (X=6046973; Y=454332 ir X=6046247; Y=454482) išimimo už projektuojamo tako rėbų ir ryšių kabelių perjungimo darbus atlikti gali tik AB „Telia Lietuva“ patvirtintas rangovas (UAB „Telia“ arba kt.) užsakovo lėšomis. Po perkėlimo, sukoordinuoti naujas dėžučių vietas bei naujai paklotus kabelius ir perduoti topografija@telia.lt. Tai taip pat gali padaryti Telia rekomenduojamas rangovas.

Skaisčiūnų g. yra numatyta kabelių apsaugojimas ir ryšių dėžutės perkėlimas:

11.11	Surenkami plastikiniai vamzdžiai d110 kabelių apsaugai ir jų įrengimas	TS-15	m	376
11.12	Esamos ryšių dėžutės perkėlimas	TS-15	vnt.	1

Pagal TS šie darbai turi būti atliekami Užsakovo lėšomis. Prašome patvirtinti, kad šių pozicijų Rangovai nesivertina." (kalba netaisyta).

5

8. Atsakymas: Rangovas turi įsivertinti šiuos darbus.

Prašome pateikti sumą be PVM, kurią reikia įsivertinti, kadangi tai yra darbai, kuriuos gali atlikti tik AB „Telia Lietuva“ patvirtintas rangovas. Pažymime, kad

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-24 Nr. SA-2076 (35.3)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Įmonės, įstaigos, organizacijos
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-24 13:13
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250224.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-24 nuorašą suformavo Povilas Miliauskas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-