



UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI
 Verslo g.12, LT-99116 Šilutė
 Tel. +370 441 62144, el. paštas: info@silutesst.lt

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Nr. 25-02
KATILO VAMZDŽIAI

IŠDUOTA:

PATVIRTINTA UAB Šilutės šilumos tinklai
 direktoriaus 2025-02-19 įsakymu Nr.1V-(1.6)-12

I. SUTRUMPINIMAI IR SAŲOKOS

- 1.1 UAB Šilutės šilumos tinklai – Pirkėjas;
- 1.2 Juridinis ar fizinis asmuo parduodantis vamzdžius – Tiekėjas;
- 1.3 ŠK – Šilutės katilinė;
- 1.4 VŠK – vandens šildymo katilas;
- 1.5 TS – ši techninė specifikacija.

II. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TIKSLAS

- 2.1 Pirkėjas, atsižvelgdamas į tai, kad ŠK eksploatuojamo biokuro VŠK konstrukcijoje naudojami plieniniai vamzdžiai yra nusidėvėję, perka iš Tiekėjo naujus plieninius vamzdžius.
- 2.2 Prekės pristatymo vieta – UAB „Šilutės šilumos tinklai“, Verslo g. 12, Šilutė LT-99116.

III. PAGRINDINIAI VAMZDŽIŲ PARAMETRAI IR APIMTIS

- 3.1 Perkamų vamzdžių privalomi pagrindiniai techniniai rodikliai pateikti 1 lentelėje:

1 lentelė

Pagrindiniai techniniai rodikliai		Išorinis diametras Ø mm	Sienuų storis mm	Plieno markė	Standartas	Vamzdžių ilgis L mm.	Kiekis Vnt.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Besiūlis vamzdis	76,1	≥4.5	Plienas P265GH+N	EN 10216-2	7070	190
2	Besiūlis vamzdis	88,9	≥4.5	Plienas P265GH+N	EN 10216-2	7070	236

IV. VAMZDŽIŲ TIEKIMO SĄLYGOS

- 4.1 Tiekėjas savo priemonėmis atveža vamzdžius į Pirkėjo nurodytą TS punkte 2.2 vietą;
- 4.2 Tiekiamų vamzdžių vežamos partijos kiekį ir pristatymo laiką derinti su asmeniu nurodytu TS punkte 6.1;
- 4.3 Tiekiamų vamzdžių plieno markė ir ilgiai gali būti kitokie, jeigu tai suderinti su Užsakovu.

V. REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

- 5.1 Tiekėjas turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;
- 5.2 Vamzdžių tiekimo eigoje derinti sprendimus su Pirkėju, supažindinti pirkėjo atsakingą asmenį su tiekimo eiga, atsižvelgti pastabas;
- 5.3 Turėti visus reikiamus leidimus tokio gaminio prekybai;
- 5.4 Privalo turėti specialių kokybės įvertinimo įstaigų sertifikatus ar kokybės bandymų, tikrinimų protokolus (jei tai privaloma pagal galiojančius teisinius - norminius aktus);
- 5.5 Turi būti pagaminta pripažintose ir patikimose įmonėse, ji turi būti atitinkamai sertifikuota;
- 5.6 Pateikti dokumentai turi būti su CE ženklu pagal Europos standartus;
- 5.7 Vamzdžių pristatymo terminas po sutarties pasirašymo - 90 dienų;

VI. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

- 6.1 Techninę specifikaciją parengė šilumos gamybos tarnybos vadovas – Dovydas Balandis, tel. Nr. +370-441-42497, el. paštas: dovydas.balandis@silutesst.lt.