

IŠSAMI INFORMACIJA

PIRKIMO ID	1304492
PIRKIMO PROCESAS	1
PRANEŠIMO ID	89114
GAVĖJAI	
KONFIDENCIALU	Ne
TEMA	RE: Klausimas
IŠSIŪSTA	25/02/2025 10:28
ATIDARYTA	
ATSAKĖ	
STATUSAS	Naujas

TURINYS

On 25/02/2025, wrote:

Laba diena,

užduodame klausimą:

1. Ar reikės demontuoti seną apšvietimo liniją (šviestuvus, laidus ir atramas)?
2. Ar reikalinga valdymo spinta?
3. Jei reikalinga valdymo spinta kas išims ESO prisijungimo sąlygas ?

Pagarbiai

Administracija

Laba diena,

Teikiame atsakymus:

1. Reikės demontuoti senas g/b atramas, laidus ir senus šviestuvus t. y. nurodyta techninės specifikacijos 2.1. punkte.
2. Apšvietimo apskaitos ir valdymo spinta nenumatyta (nereikalinga).
3. Iš ESO sąlygos nereikalingos.

Pagarbiai,

Pirkimų organizatorė