



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI”

Uždaroji akcinė bendrovė, Montuotojų g. 10, LT-89101 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 171, el. p. info@mst.lt, www.mst.lt
Atsiskaitomoji sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 1669 01968, PVM mokėtojo kodas LT669019610

ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO) „ELEKTROSTATINIO FILTRO ĮDIEGIMAS MAŽEIKIŲ KATILINĖJE ESANTIEMS BIOKURO KATILAMS NR. 3, NR. 4 IR NR. 7“ PIRKIMAS

Tiekėjams
(teikiama tik CVP IS)

PAAIŠKINIMAI/ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS Nr.4 2025-02-25

Uždarosios akcinės bendrovės “Mažeikių šilumos tinklai” (toliau – perkantysis subjektas) Elektrostatinio filtro įdiegimo Mažeikių katilinėje esantiems biokuro katilams Nr.3, Nr.4 ir Nr.7 pirkimų komisija (toliau - Komisija) vykdo atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „Elektrostatinio filtro įdiegimas Mažeikių katilinėje esantiems biokuro katilams Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 7“ pirkimą (pirkimo ID 1213807, toliau – pirkimas). Pasiūlyimų pateikimo terminas – 2025-03-05.
Teikiame atsakymus į tiekėjų 2025-02-24 ir 2025-02-25 gautus klausimus/prašymus:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas ¹	Atsakymas
1.	TS 5.2 punktas 3 papunktis. Reikalaujama projekto ekspertizė. Prašome patikslinti reikalavimą su priedašu esant poreikiui, nes tokios apimties projektams ekspertizė nėra privaloma ir šitas reikalavimas tik iškelia projekto kainą.	Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo IX skyriaus pirmojo skirsnio 69.2 punktą, statinio projekto ekspertizė yra privaloma, jei statinio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis ar savivaldybių biudžetų lėšomis, nepriklausomai nuo to, ar statinys yra ypatingas, neypatingas ar nesudėtingas. Elektrostatinio filtro įrengimo darbai finansuojami Perkančiojo subjekto ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) lėšomis.

¹ Tiekėjų pateiktų klausimų/prašymų tekstas neredaguotas.

	<p>TS 5.3 punktas papunktis Nr. 10. reikalaujamas stogas auškštinančiam transformatoriui. Prašome patikslinti reikalavimą jeigu tiekėjas numato transformatorių kuris gali būti naudojamas po atviru dangumi ir kuris iš savęs apsaugotas nuo kritulių bei temperatūros, ar Tiekėjas privalo numatyti jam papildomą stogą?</p> <p>Prašome pateikti esamų dūmsiurbių apkrovimą (Hz arba procentais) dirbant katilams nominalia gale.</p>	<p>Jeigu tiekėjas numato transformatorių, kuris yra apsaugotas nuo kritulių ir temperatūros, tai papildomas stogas gali būti neprivalomas, nes transformatorius turi atitikti reikalavimus dėl apsaugos nuo aplinkos veiksnių. Tačiau, kad būtų tiksliai aišku, Tiekėjas turėtų peržiūrėti siūlomo transformatoriaus specifikacijas ir įsitikinti, kad siūlomas transformatorius tikrai pritaikytas naudoti po atviru dangumi. Jei jis atitinka visus aukščiau nurodytus reikalavimus, papildomas stogas nereikalingas. Jei ne, tiekėjas turėtų numatyti papildomą stogą transformatoriui.</p> <p>Dirbant katilams nominalia galia apie 40 Hz.</p>
2.	<p>Dėl kietųjų dalelių matavimo UAB "Mažeikių šilumos tinklai" katilinėje</p> <p>Informuojame, kad kietųjų dalelių matavimus atliks akredituota įmonė 2025 vasario 25d.. Atvyksime į Jūsų įmonę 7:30, atlikę paruošiamuosius darbus, pradės matavimus 8:00. Prašome užtikrinti maksimalų visų trijų katilų apkrovimą bei išlaikyti jį iki 11 val. Matavimo rezultatai numatomi 2025 kovo 3d. Jie turi būti įvertinti ir parinktas tinkamas elektrostatinis filtras. Todėl prašome nukelti pasiūlymo pateikimo terminą iki 2025 kovo 25d.</p> <p>2/26/2025 8 val kietųjų dalelių matavimas</p>	<p>Nurodytu laiku galite atvykti.</p> <p>Perkantysis subjektas įvertinęs tai, kad elektrostatinio filtro įrengimo darbai turi būti atlikti iki 2026 m. sausio 15 d. bei tai, kad iki pasiūlymo pateikimo termino (2025 m. kovo 5 d.) tiekėjui realu parengti ir pateikti pasiūlymą pagal gautus matavimo rezultatus, tiekėjo prašymą, nukelti pasiūlymo pateikimo terminą, atmeta.</p>

PASTABA:

1. Pirkimo sąlygų paaiškinimai/atsakymai į klausimus yra laikomi neatskiriama pirkimo dokumentų dalis.

Komisijos pirmininkė



Laima Paulauskienė

Originalas siunčiamas nebus.

Dainora Šakauskienė, tel. 0-443-98181, [el.p. dainora.sakauskiene@mst.lt](mailto:dainora.sakauskiene@mst.lt)