



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kėtinga, tel. (+370 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kėtinga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

Tiekėjams
Pateikiama CVP IS priemonėmis

2025-02- Nr.

DĖL APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad į Kėtingos rajono savivaldybės administraciją kreipėsi tiekėjas dėl mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu „Paviršinių nuotekų valyklos B6-1 rekonstrukcija prie Dupulčio (Pastauninko) upelio J. Pabrėžos g. Kėtingos m.“ (toliau – Apklausa), su prašymu atsakyti į klausimus:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimai	Perkančiosios organizacijos atsakymai, pateikti vadovaujantis Pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priedo „Terminai“ lentelės 2 eilute
1.	Labą dieną, prašome patikslinti perkamų darbų kiekius. Ar rangovas privalo iškastą gruntą iš prieštvankos 04 ir išlaikymo tvenkinio 05 išvežti utilizuoti, kaip galimai naftos produktais užterštas gruntas ir pateikti pažymą iš įmonės, kuris priimta užterštus gruntus.	Informuojame, jog taip, rangovas privalo iškastą gruntą iš prieštvankos 04 ir išlaikymo tvenkinio 05 išvežti utilizuoti, kaip galimai naftos produktais užterštas gruntas, pateikiant grunto tyrimo protokolą ir reikalinga pateikti pažymą apie naftos produktais utilizuoto grunto pažymą iš įmonės, kuri priima užterštus gruntus.
2.	Techninėje užduotyje nurodoma, jog prieštvankos 04 ir išlaikymo tvenkinį 05 naujai iškloti dugną polietilenu PE plėvele 3mm. Pažymėtina, jog technologiškai dugnas nėra klojamas plėvele (nes kiekvienu kartu, kai teks valyti tvenkinius ji bus sudraskoma). Ši plėvelė yra įrengiama šlaite, kurį reikia atskirti nuo kitų tvenkinių. Perkamo objekto atveju plėvelė turi būti įrengta prieštvankos 04 ir išlaikymo tvenkinio 05 šlaite, kuris ribojasi su Dupulčio upės vaga. Taip pat apžiūrėjus situaciją vietoje matome, jog esama plėvelė taip ir yra įrengta ir ji yra puikios būklės, todėl jos įrengti naujos nereikia. Prašome patikslinti, ar tikrai reikia įsivertinti dugno išklojimą plėvele ir ar gali būti naudojama esama plėvelė, kuri šiuo metu įrengta šlaite.	Informuojame, jog patiksliname, kad PE plėvelė yra klojama tvenkinių šlaituose pagal pridedamą priedą „Prieštvankos ir išlaikymo tvenkinio apželdinimas ir šlaitų konstrukcija pjūvis A-A, B-B“. Rangovas turi įsivertinti naujos plėvelės ir jos klojimo sąnaudas. Pažymime, kad didžioji dalis plėvelės yra po žeme, todėl įvertinti plėvelės būklės objektyviai negalėjote.
3.	Techninėje užduotyje nurodyta, jog prieštvankos 04 ir išlaikymo tvenkinį 05 esamus augalus persodinti arba pasodinti naujus. Apžiūrėjus vietoje neradome nei vieno augalo. Prašome patikslinti konkrečiai,	Informuojame, jog apie augalų sodinimo vietas ir augalų rūšis, informacija pateikta priede: „Prieštvankos ir išlaikymo tvenkinio apželdinimas ir šlaitų konstrukcija pjūvis A-A, B-B“. Pabrėžiame, kad vandens augalai

	kokius naujus augalus ir kokius konkrečiai kiekius turi įsivertinti rangovas.	turi dengti visą prieštvankos 04 ir tvenkinio 05 dugną, kuriame tekės ir kaupsis paviršinės nuotekos.
--	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rengiant pasiūlymus, prašome atsižvelgti į šiuos Apklauso sąlygų paaiškinimus.

PRIDEDAMA. Prieštvankos ir išlaikymo tvenkinio apželdinimas ir šlaitų konstrukcija pjūvis A-A, B-B, 1 lapas.

Administracijos direktorė

Vilma Preibienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl informacijos pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-25 Nr. (8.18) D3-1389
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-25 16:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-24 16:25 - 2029-01-22 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Šlaitų konstrukcija.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250224.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-25)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-25 nuorašą suformavo Edita Beržanskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-