

Suinteresuotiems viešojo pirkimo dalyviams

## **DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS**

Lietuvos banko Viešojo pirkimo komisija, išnagrinėjusi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gautus tiekėjų klausimus dėl supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomo Žirmūnų g. 151, Vilnius, rūšio ir cokolinio aukštų saugyklų apsaugos nuo įsilaužimo signalizacijos sistemų įrangos atnaujinimo pirkimo Nr. 1271192 (toliau – pirkimas), vadovaudamasi pirkimų bendrųjų sąlygų 5 skyriaus nuostatomis, informuoja pirkimo dalyvius apie gautus klausimus bei pateikia atsakymus į juos:

### **1. Klausimas:**

„Prašome patvirtinti, ar toks darbuotojo atestatas, kurį prisegame, yra tinkamas, kad atitikti kvalifikacijos reikalavimą: „Tiekėjas privalo turėti bent vieną Bosch MAP 5000 gamintojo sertifikuotą arba lygiavertį dokumentą turintį specialistą, kuris vykdys pirkimo sutartį.“ Prisegtas sertifikatas – Bosch sertifikatas „Video Systems Camera Technical“ lygis „Ekspertas“.

### **1. Atsakymas:**

Toks sertifikatas yra tinkamas.

### **2. Klausimas:**

„Vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatytais tiekėjų kvalifikacijos reikalavimais, tiekėjas privalo turėti specialistą, kuris yra sertifikuotas Bosch MAP 5000 įrangos gamintojo arba turi lygiavertį dokumentą. Taip pat nurodyta, kad dalyvavimo kursuose, mokymuose ar seminaruose sertifikatai nėra tinkami – turi būti išlaikytas egzaminas ir kvalifikacija patvirtinta sertifikatu arba kitu lygiaverčiu dokumentu. Norėtume patikslinti, ar gamintojo išduotas „Expert level, MAP 5000 Commercial Certification“ sertifikatas, gautas praėjus internetinius mokymus ir išlaikius egzaminą, atitinka šį kvalifikacinį reikalavimą?“

### **2. Atsakymas:**

Paaikškiname, kad Perkančiosios organizacijos prašomas pateikti Bosch įrangos MAP 5000 gamintojo išduotas sertifikatas (pažymėjimas) turi būti sertifikatas ar lygiavertis dokumentas Bosch apsaugos sistemų diegimui, montavimui ir programavimui arba visaapimantis techninis. Šiuo atveju jūsų minimas sertifikatas Expert level, MAP 5000 Commercial certification nėra išduodamas šioms paslaugoms teikti, todėl toks sertifikatas šiame pirkime nebūtų laikomas tinkamu.

### **3. Klausimas:**

„Atsižvelgdami į tai, kad pirkimo dokumentuose nėra pateikti projektiniai brėžiniai ir kabelių kiekiai žiniaraštyje, norėtume patikslinti kabelių poreikio klausimą. Ar naujai įrangai numatoma naudoti esamus kabelius, ar reikalingas naujų kabelių įrengimas? Jei nauji kabeliai būtini, kokių principu turėtume apskaičiuoti jų kiekius, nes šie duomenys nėra nurodyti pirkimo dokumentuose? Prašome pateikti papildomą informaciją šiuo klausimu.“

### **3. Atsakymas:** Naujai įrangai numatoma naudoti esamus kabelius.