

Tiekėjams, prisijungusiems prie rinkos konsultacijos/  
For Suppliers participating in the market consultation

Siunčiama CVP IS priemonėmis/  
Sent via CPP IS means

2025-02-26

## ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTUS KLAUSIMUS/ANSWERS TO THE QUESTIONS RECEIVED DURING THE MARKET CONSULTATION

<p>LITGRID AB (toliau – Perkantysis subjektas) atliko rinkos konsultaciją dėl numatomo vykdyti <b>Kintamo linijos pralaidumo technologijos diegimo ir palaikymo paslaugų</b> pirkimo (toliau – Pirkimas), apie kurią buvo skelbta Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Perkantysis subjektas informuoja, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti klausimai. Pateikiami atsakymai:</p>	<p>LITGRID AB (hereinafter – Contracting Entity) is conducting market consultation for planned procurement of <b>Dynamic Line Rating solution implementation and support services</b> (hereinafter – Procurement). Contracting Entity does hereby inform that questions are received via CPP IS means. The answers to them are provided below:</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klausimai/Questions	LITGRID AB atsakymai/ LITGRID AB answers
<p>1) Ar EMS integracija ir programinės įrangos atnaujinimas, siekiant integruoti DLR sprendimą, yra įtraukti į konkursą projekto įgyvendinimui? / Is EMS integration and Operations software update to integrate DLR solution included in the tender for the delivery of the project?</p>	<p>1) Taip, jei siūlomam DLR sprendimui reikalinga EMS integracija kitokiu būdu, nei tai nurodyta techninėje specifikacijoje ir programinės įrangos atnaujinimas siekiant jį integruoti, tuomet EMS integracija ir programinės įrangos atnaujinimas turi būti įtraukti į konkursą projekto įgyvendinimui. / Yes, if proposed DLR solution requires EMS integration in other method than provided in technical requirements and Operations software update to integrate it, then EMS integration and Operations software update must be included in the tender for the delivery of the project.</p>
<p>2) Jei tam tikros dalys nebus reikalingos mūsų DLR sprendimui, ar Litgrid sutiks panaikinti atitinkamą dalį? / If there are certain sections which will not be required by our DLR solution – will this be acceptable to Litgrid to void a section?</p>	<p>2) Visos DLR sprendimo dalys nurodytos Techninėje specifikacijoje yra reikalingos. Prašome nurodyti, kurios dalys yra nereikalingos diegiant jūsų DLR sprendimą, kad galėtume tai įsivertinti prieš paskelbiant pirkimą. / All DLR solution parts are required to be delivered as per Technical specification. Please indicate which parts as per your DLR solution are not required, so that we could consider this before procurement announcement.</p>

Primename, kad Rinkos konsultacijos dalyvių prašome iki nustatyto termino užpildyti ir CVP IS priemonėmis pateikti 7 priedą – Klausimyną tiekėjams.

We remind you that participants in the Market Consultation are requested to complete and submit Annex 7 – the Supplier Questionnaire – via the CPP IS system by the specified deadline.

Edita Kazakevičienė, tel. +370 678 22275, el. p. [Edita.Kazakeviciene@litgrid.eu](mailto:Edita.Kazakeviciene@litgrid.eu)