

## ATSAKYMAI Į TIEKĖJO PATEIKTUS KLAUSIMUS

Pranešame, kad gauti klausimai 110/10 kV Suginčių TP 110 kV skirstyklos rekonstrukcijos projektavimo paslaugų pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai:

**1) KLAUSIMAS:** Prašome patikslinti adresą į Piliakalnio g. 2A.

**ATSAKYMAS:** Ačiū už pastebėjimą. Taisome techninę klaidą ir patiksliname, kad pastotės adresas – Piliakalnio g. 2A, Radvoniškio k., Suginčių sen., Molėtų r. sav.

**2) KLAUSIMAS:** Prašome patikslinti ESO sąlygų galiojimo terminą. „Parengta: 2024-08-02, Galioja iki: 2025-08-02“. 8p. rašoma, kad „Sąlygos galioja 2 metus nuo išdavimo datos.“

**ATSAKYMAS:** Ačiū už pastebėjimą. Techninės užduoties priedas Nr. 2 keičiamas patikslintomis ESO sąlygomis, ištaisius techninę klaidą ir galiojimo pabaigos datą patikslinus į 2026.08.02.

**3) KLAUSIMAS:** Vadovaujantis nuo 2024.11.01 įsigaliojusių įstatymų nuostatomis, derinimas su trečiosiomis šalimis ir sąlygas išdavusiomis instancijomis atliekamas per IS Infostatyba po SLD išdavimo, techninio darbo projekto rengimo etape (pridedame iškarpa iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos organizuoto seminaro medžiagos):

**Prašymas pateikti išvadą dėl techninio darbo projekto**  
(teikiamas prisijungimo sąlygas išdavusiems subjektams)

### Pagrindiniai pasikeitimai:

- Naujas per IS Infostatyba teikiamas prašymas
- Prie prašymo pridedamas po SLD gavimo parengtas Techninis darbo projektas
- Subjektas (juridinis arba fizinis asmuo) gali gauti nagrinėti šį prašymą, jei išdavė Prisijungimo sąlygas
- Prašyme pateiktam TDP subjektas IS Infostatyba turi būti pritarta arba nepritarta
- Prašymas teikiamas kiekvienam Prisijungimo sąlygas išdavusiam subjektui atskirai

Šios nuostatos nesuderinamos su PU p. 3.13 reikalavimu projektą suderinti su trečiąja šalimi (AB ESO) projektinių pasiūlymų rengimo etape. Prašome tikslinti projektavimo užduotį.

**ATSAKYMAS:** ESO išduotos projektavimo sąlygos numato projektų ir sprendinių derinimą su ESO. Projektuotojas turės atlikti projektinių pasiūlymų suderinimo veiksmus su trečiosiomis šalimis, tačiau trečiosioms šalims pagrįstai dėl ne nuo projektuotojo priklausančių aplinkybių atsisakius derinti projektinių pasiūlymų dokumentą, bus vertinamos aplinkybės dėl atsakomybės netaikymo pagal sutarties Bendrųjų sąlygų 7.4.1 punktą.

**4) KLAUSIMAS:** Iš pirkimo dokumentacijos suprantame, kad perkamas techninio projekto lygio išpildymas pagal iki 2024.11.01 galiojusio STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Prašome aiškiai nurodyti ir papildyti PU p. 3.2, nurodant, kad „Techninėje (projektavimo) užduotyje ir/ar jos prieduose naudojama projekto / techninio projekto sąvoka **ir detalumas** atitinka projektinių pasiūlymų sąvoką“.

**ATSAKYMAS:** TU 3.2. sąlyga nurodo, kad techninės užduoties prieduose likusios nepakeistos „techninio projekto“ sąvokos laikytinos tapačiomis „projektinių pasiūlymų“ sąvokai. Perkamų projektinių pasiūlymų detalumas aprašytas techninėje užduotyje ir jos prieduose, dėl to sąlyga nėra koreguojama.

**5) KLAUSIMAS:** Perkamas projektinių pasiūlymų parengimas, tačiau LITGRID PU 3 priede „Projekto sudėtis“ nėra numatytas projektinių pasiūlymų dalies bylos parengimas. Prašome tikslinti PU ir jos priedus, pagal nuo 2024.11.01 naujai atsiradusius statybų reglamentuojančių įstatymų pakeitimus.

**ATSAKYMAS:** Manome, kad techninė užduotis neprieštaruoja pakeistiems statybą reglamentuojantiems teisės aktams. Poįstatyminiai teisės aktai numato minimalią projektinių pasiūlymų apimtį, tačiau palieka galimybę Statytojui / Užsakovui ją išplėsti. Litgrid šiuo pirkimu perka išplėstos apimties projektinių pasiūlymų parengimo darbus.

**6) KLAUSIMAS:** Prašome paaiškinti prašymo pateikimo ir derinimo IS Infostatyboje algoritmą, jei projektinių pasiūlymų dalis nenumatoma rengti ir derinti su PSO, vadovaujantis pateiktomis pirkimo sąlygomis ir PU priedais.

**ATSAKYMAS:** Perkami išplėstos apimties projektinių pasiūlymų parengimo darbai, kurių derinimo reikalavimai numatyti techninės užduoties 3.28 punkte. Šiuo atveju perkančioji organizacija nenustato derinimo priemonių.

**7) KLAUSIMAS:** Vadovaujantis nuo 2024.11.01 įsigaliojusių įstatymų nuostatomis, derinimas su trečiosiomis šalimis ir sąlygas išdavusiomis instancijomis atliekamas per IS Infostatyba po SLD išdavimo, techninio darbo projekto rengimo etape (pridedama iškarpa iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos organizuoto seminario medžiagos):

**Prašymas pateikti išvadą dėl techninio darbo projekto**  
(teikiamas prisijungimo sąlygas išdavusiems subjektams)

Pagrindiniai pasikeitimai:

- Naujas per IS Infostatyba teikiamas prašymas
- Prie prašymo pridedamas po SLD gavimo parengtas Techninis darbo projektas
- Subjektas (juridinis arba fizinis asmuo) gali gauti nagrinėti šį prašymą, jei išdavė Prisijungimo sąlygas
- Prašyme pateiktam TDP subjektas IS Infostatyba turi būti pritarta arba nepritarta
- Prašymas teikiamas kiekvienam Prisijungimo sąlygas išdavusiam subjektui atskirai

Šios nuostatos nesuderinamos su PU p. 3.36 reikalavimu projektą suderinti su trečiosiomis šalimis projektinių pasiūlymų rengimo etape. Prašome tikslinti projektavimo užduotį.

**ATSAKYMAS:** Projektuotojas turės atlikti projektinių pasiūlymų suderinimo veiksmus su trečiosiomis šalimis, tačiau trečiosioms šalims pagrįstai dėl ne nuo projektuotojo priklausančių aplinkybių atsisakius derinti projektinių pasiūlymų dokumentą, bus vertinamos aplinkybės dėl atsakomybės netaikymo pagal sutarties Bendrųjų sąlygų 7.4.1 punktą.

**8) KLAUSIMAS:** Prašome tikslinti PU p. 4.15, nurodant kur tiksliai reikia suprojektuoti drenažą – ar „teritorijoje“, ar „aplink PVP“. Jeigu bus paliekama formuluotė „teritorijoje“ – prašome tiksliai nurodyti kur ir kokio ploto (m<sup>2</sup>) teritorijoje privalome suprojektuoti drenažą.

**ATSAKYMAS:** Žemės įstatymo 21 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad savo naudojamuose žemės sklypuose vykdydami ūkinę ir kitą veiklą, žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo nepažeisti gretimų žemės sklypų savininkų ar naudotojų ir gyventojų teisių ir įstatymų saugomų interesų. Visas lietaus vanduo turi būti surenkamas sklypo ribose ir gali būti pašalinamas į melioracijos sistemas. Prijungimo prie melioracijos sistemos galimybė vertinama projektinių pasiūlymų rengimo stadijoje, įskaitant prijungimo sąlygų gavimą.

Nepriklausomai nuo melioracijos sistemų būvimo aplink PVP įrengiamas vietinis drenažas į kurį nuvedamas PVP stogo vanduo. Tikslūs drenažo parametrai nustatomi projektavimo metu.

**9) KLAUSIMAS:** Prašome patikslinti PU p. 4.16., kuriame rašoma „Visa likusi neužstatyta teritorija, įskaitant ir kitų žemės naudotojų ir savininkų teritorijas, kurioje yra numatoma atlikti darbus (pvz. OL atramų pastatymas), **apželdinama** daugiamete, žemaūge, lėtai augančia **žole**.“ Tačiau sekančiame sakinyje rašoma „Skirstykloje **laisvą teritoriją esant galimybei projektuoti skaldos dangos**.“ Prašome nedviprasmiškai nurodyti, kokia danga turi būti suprojektuota laisvoje nuo užstatymo skirstyklos teritorijoje.

**ATSAKYMAS:**

TU 4.16 punktas nurodo: Po įtampą turinčiais įrenginiais ir portalais projektuoti skaldos dangą ant šalčiui atsparaus sluoksnio. TU 6.6. punktas nurodo: Numatyti privažiavimo galimybę prie visų pastotės įrenginių ir konstrukcijų. Todėl skaldos dangą numatyti po įtampą turinčiais įrenginiais ir portalais ir ne mažiau kaip 3 m nuo pamatų krašto, kad esant būtinybei būtų galimybė pravažiuoti iki įrenginiu. Nenumatyti siauresnių kaip 3 m apželdinamų teritorijų, tarp skaldos dangos ir tvoros. Tikslus skaldos dangos išdėstymas nustatomas projektavimo metu.

**10) KLAUSIMAS:** Prašome patikslinti ar šiuo pirkimu perkami privažiavimo kelio iki skirstyklos teritorijos sprendiniai? Jei taip - prašome patikslinti PU, aiškiai nurodant poreikį (ilgį, danga, kategorija ir t.t.) suprojektuoti privažiavimo kelią iki skirstyklos teritorijos. Jeigu privažiavimo kelias neprojektuojamas, prašome patikslinti kaip bus užtikrinti privažiavimo prie 110 kV skirstyklos elektros įrenginių esančių skirstyklos teritorijoje, numatyti PU p. 4.18?

**ATSAKYMAS:**

TU 4.18 punkto reikalavimas taikomas tik LITGRID sklypo teritorijoje atsižvelgiant į projektuojamą įrenginių išdėstymą skirstykloje. Kelių ir privažiavimų poreikis nurodomas TU 6.6. punkte.

**11) KLAUSIMAS:** Prašome patikslinti PU p. 4.29, aiškiai nurodant, kur yra nurodytos keičiamos atramos.

**ATSAKYMAS:** Reikalinga rekonstruoti dvigrandį 110 kV OL Rašė - Suginčiai ir 110 kV OL Suginčiai – Molėtai ruožą nuo atr. Nr. 8/85 iki Suginčiai TP. Šį dvigrandį ruožą sudaro 9 atramos.

**12) KLAUSIMAS:** Prašome patikslinti PU p. 6.5 „Priešprojektiniuose pasiūlymuose (jeigu tokie bus rengiami)...“. Pažymime, jog sąvokos „priešprojektiniai pasiūlymai“ po 2024.11.01 įsigaliojusiame teisiniame reglamentavime nėra.

**ATSAKYMAS:** Jeigu priešprojektiniai pasiūlymai nebus rengiami, punkto reikalavimus reikia taikyti tik projekto brėžiniams ir aiškinamajam raštui, kaip nurodyta minimame punkte. Priešprojektiniais pasiūlymais

šiuo atveju vadinami preliminarus įrenginių išdėstymo brėžiniai, derinami prieš pilnos apimties projekto pateikimą derinimui.

**13) KLAUSIMAS:** PU 6.6 punktą. Prašome patvirtinti, kad šio punkto reikalavimas apima tik pastotės teritorijoje ribose esančius privažiavimus/kelius.

**ATSAKYMAS:** Patvirtiname, punktas taikomas tik TP teritorijoje projektuojamiems keliams ir privažiavimams.

**14) KLAUSIMAS:** Prašome patikslinti ką reiškia PU p. 6.7 ir PU p. 6.37 minima „Naujos TP statybos atveju....“. Ar šiuo konkrečiu pirkimu yra perkamas naujos skirstyklos statybos projektas? Jei ne – prašome iš PU pašalinti perteklinę ir su pirkimu nesusijusią informaciją bei reikalavimus.

**ATSAKYMAS:** TU (PU) yra bendrinis dokumentas ir jame surašyti reikalavimai apimantys daugumą įmanomų rekonstrukcijos/naujos statybos situacijų. Todėl jeigu kažkuriuose punktuose nurodoma nauja statyba, o ne rekonstrukcija, reiškia, kad šiuose punktuose reikalavimai priskirti „Naujai statybai“ negalioja rekonstrukcijos atveju.

**15) KLAUSIMAS:** PU p. 6.20, PU p. 11.4.2, PU p. 11.5.1, PU p. 11.7.8, PU p. 11.7.9, PU p. 11.7.12, PU p. 13.26, PU p. 13.30, PU p. 13.42, PU p. 13.51 „Suprojektuoti ir įrengti....“, „Suprojektuoti ir atlikti...“, „projektuojama ir įrengiama...“. Prašome patikslinti, ar šiuo pirkimu perkami projektavimo, ar projektavimo ir statybos darbai. Jei perkami tik projektavimo darbai, prašome detaliai peržiūrėti PU ir jos priedus bei suformuluoti PU nuostatas taip, kad būtų aiškiai ir nedviprasmiškai pateikiami nurodymai projekto atlikimui ir nurodymai statybos darbų atlikimui.

**ATSAKYMAS:** Patiksliname, kad šiuo pirkimu perkami tik projektavimo ir su tuo susiję kiti darbai (geologijos darbai, SLD išėmimas ir pan.). Statybos darbai bus įsigijami atskiru pirkimu.

**16) KLAUSIMAS:** PU p. 6.44 nurodyta dviprasmybė dėl tvoros. Pažymime, jog Projektuotojas tvoros neįrenginės, o projektuos. Prašome paaiškinti, ar tikrai Projektuotojas gali rinktis ar projekte nurodyti rekonstruoti esamą tvorą ar įrengti naują?

**ATSAKYMAS:** Vadovautis TU 4.20 punktu. Esama tvora griauinama, statoma nauja. TU p. 6.44 papildo reikalavimais segmentų sujungimui laidžiuoju ryšiu bei informacijos apie šiuos sujungimus pateikimui projekte.

**17) KLAUSIMAS:** PU p. 6.52.10 prašome paaiškinti, ar Projektuotojas tikrai Užsakovui turės pateikti keitiklio gamyklinius dokumentus patvirtinančius jo reikalaujamą funkcionalumą? Jei ne - prašome iš PU pašalinti perteklinę ir su pirkimu nesusijusią informaciją bei reikalavimus.

**ATSAKYMAS:** TU (PU) 6.52.10 punkto pastaboje nurodyta, kad šio projekto apimtyje keitiklis nebus jungiamas prie tinklo, bet nurodytas funkcionalumas turės būti patvirtintas keitiklio gamykliniais

dokumentais, siekiant įdiegti šį funkcionalumą ateityje. Šie dokumentai turi būti pateikiami įrangos derinimo metu, bet pastaba įrašyta, kad ši funkcija nebūtų pašalinta iš TS.

**18) KLAUSIMAS:** Prašome patikslinti, kodėl yra pateikiami nurodymai techninio darbo projekto brėžinių rengimui (PU p. 10.16), jeigu yra perkami projektinių pasiūlymų parengimo ir SLD dokumento gavimo darbai? Prašome aiškiai suformuluoti, kokius darbus perkate, o perteklinę informaciją ir reikalavimus, nesusijusius su šiuo pirkimu pašalinti.

**ATSAKYMAS:** Reikalavimai TDP parengimui turėtų būti įtraukti į rengiamų projektinių pasiūlymų apimtį ir išpildyti TDP rengėjo vėlesniame projektavimo etape.

**19) KLAUSIMAS:** PU p. 15.9 pateikti nurodymai darbų vykdymui, o ne projekto rengimui. Prašome iš PU pašalinti perteklinę ir su pirkimu nesusijusią informaciją bei reikalavimus.

**ATSAKYMAS:** Šis reikalavimas turi būti įtrauktas į rengiamus projektinius pasiūlymus ir vėliau rangovo išpildytas vykdant darbus.

**20) KLAUSIMAS:** Prašome patikslinti, ar perkamiems darbams Užsakovas numato pirkti projekto ekspertizės paslaugas.

**ATSAKYMAS:** Projekto ekspertizės paslaugos projektinių pasiūlymų įvertinimu pirkti neplanuojamos.

**PRIDEDAMA:** 02. Suginčių TP ESO prijungimo sąlygos 2024.08.02 - patikslintos