

| | | |
|--|--|---|
| | 330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS ELEKTRŲNŲ SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS | 6 |
|--|--|---|

BENDRŲJŲ STATINIO RODIKLIŲ LENTELĖ

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
|--|---------------|--------------------|----------|
| IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI | | | |
| 1. Šviesolaidinė ryšio linija | | | |
| 1.1. Šviesolaidinės ryšių linijos ilgis* | m | 390 | |
| 1.2. Šviesolaidinio kabelio skaidulų kiekis ir tipas | vnt.; tipas | 1;24 sk. vienmodis | |
| 2. 330kV elektros perdavimo linija | | | |
| 2.1. 330kV elektros perdavimo linijos ilgis* | km | 27,893 | |
| 2.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; mm² | 3x2; 555,8 | |
| 3. Žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu | | | |
| 3.1. Žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) ilgis | km | 21,059 | |
| 3.2. Žaibosaugos trosų su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) skaičius ir skerspjūvis (48 SM; Ø19,7mm) | vnt.; mm² | 1; 221,3 | |
| 4. Žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu | | | |
| 4.1. Žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) ilgis | km | 6,831 | |
| 4.2. Žaibosaugos trosų su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) skaičius ir skerspjūvis (48 SM; Ø17,3mm) | vnt.; mm² | 1; 176,1 | |
| 5. Žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu | | | |
| 5.1. Žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) ilgis | km | 1,834 | |
| 5.2. Žaibosaugos trosų su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) skaičius ir skerspjūvis (48 SM; Ø15,8mm) | vnt.; mm² | 1; 128 | |
| V SKYRIUS KITI STATINIAI | | | |
| 1. Metalinės atramos su pamatais | | | |
| 1.1. Kampinės atramos | vnt. | 21 | |
| 1.2. Tarpinės atramos | vnt. | 77 | |

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas

(parašas)

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---|---|--|-------|
| | | | | | |
| 0 | 2024-09 | STATYBOS LEIDIMUI | | | |
| LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) | | | |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | | | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS | | |
| | | | 330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS ELEKTRŲNŲ SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS | | |
| | | | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS | | |
| | | | XX 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E - NERIS (LN-331 , UNIK. DAIK. NR. 4297-5000-5012) | | |
| | PV | | | | |
| | | | | | |
| | | | DOKUMENTO PAVADINIMAS | | LAIDA |
| | | | BENDRŲJŲ STATINIO RODIKLIŲ LENTELĖ | | 0 |
| | | | | | |
| It | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS | | DOKUMENTO ŽYMUO | | LAPAS |
| | LITGRID AB LITGRID AB | | 24018.01-XX-TP-BD-01.BSR | | LAPŲ |
| | | | | | 1 |
| | | | | | 1 |