

	330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	5
--	--	---

BENDRŲJŲ STATINIO RODIKLIŲ LENTELE

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI			
1. 330kV elektros perdavimo linija			
1.1. 330kV elektros perdavimo linijos ilgis*	km	34,230	
1.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	3x2; 555,8	
2. Žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu			
2.1. Žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) ilgis	km	34,230	
2.2. Žaibosaugos trosų su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) skaičius ir skerspjūvis (48 SM; Ø17,3mm)	vnt.; mm ²	1; 176,1	
V SKYRIUS KITI STATINIAI			
1. Metalinės atramos su pamatais			
1.1. Kampinės atramos	vnt.	19	
1.2. Tarpinės atramos	vnt.	101	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas

(parašas)

2024-09

0	2024-09	STATYBOS LEIDIMUI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				330 KV ORO LINIJOS LIETUVOS E - NERIS VILNIAUS R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
				330 KV ELEKTROS PERDAVIMO ORO LINIJA LIETUVOS E - NERIS (LN-331 UNIK. DAIK. NR. 4100-1031-4015)	
	PV			DOKUMENTO PAVADINIMAS BENDRŲJŲ STATINIO RODIKLIŲ LENTELE	LAIDA
	PDV				
					0
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LITGRID AB LITGRID AB			DOKUMENTO ŽYMUO 24018.02-XX-TP-BD-01.BSR	LAPAS 1
					LAPŲ 1