



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **sporto paskirties pastato (imtynių salės) Kretingos g. 23, Klaipėdoje, paprastojo remonto darbų pirkimo (CVP IS ID 1193942)** supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygų aprašo 47 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Prašome patikslinti, ar teisingai suprantame, kad projekte numatoma paslėpto tvirtinimo keraminių plytelių (storis 20 mm) fasado apdaila?

Atsakymas:

Taip, teisingai supratote. Projekte numatyta fasado apdaila iš keraminių plytelių, kurių storis – 20 mm, tvirtinama paslėptu būdu.

2. Klausimas:

Ar patalpos bus atlaisvintos prieš atliekant remonto darbus?

Atsakymas:

Taip. Patalpos bus pilnai atlaisvintos prieš pradedant remonto darbus.

3. Klausimas:

Sąnaudų žiniaraščiuose nenumatomas patalpų apdirbimas fungicidais, ar Rangovas turi įsivertinti priemones pelėsio naikinimui?

Atsakymas:

Architektūros dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje, 3 skyriaus 1 punkte ir 5 skyriaus 1 punkte, numatyta lubų ir sienų plovimas priemonėmis, šalinančiomis pelėsį, darbų apimtis. Prašome tai įsivertinti.

4. Klausimas:

Ar bus atlikta laikančiųjų konstrukcijų ekspertizė dėl galimo pažeidimo pelėsiais?

Atsakymas:

Statinio techninės būklės įvertinimas (ekspertizė) pateikta bendrojoje projekto dalyje. Papildomų ekspertizių poreikis šiuo metu nėra numatytas.

5. Klausimas:

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. andrius.betingis@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823

Prašome patikslinti, kaip turi atrodyti žmonių su negalia kopiklis laiptais su visais jų aprašytais priedais, nes esama SA dalyje TS 15 techninėje specifikacijoje nėra aišku. Prašome pateikti pavyzdį su visais reikalaujamais priedais.

Atsakymas:

Architektūros dalyje TS 15 skyriuje pateiktas žmonių su negalia kopiklio laiptais techninis aprašymas su pagrindiniais parametrais. Vadovaujantis šiais duomenimis, tiekėjai gali pasirinkti atitinkamą arba aukštesnės specifikacijos modelį, atitinkantį keliamus reikalavimus.

6. Klausimas:

Projekto ŠVOK dalyje darbai suskirstyti į I-ą ir II-ą etapą. (Nurodoma: Šie darbai bus atliekami gavus papildomą finansavimą II etape.). Ar šiuo pirkimu yra perkami abiejų darbų etapai ir juos reikia vertinti? Ar vertinti tik I-ąjį darbų etapą?

Atsakymas:

Šiuo pirkimu perkami abiejų etapų darbai, vertinti reikia abu etapus.

7. Klausimas:

Analizuodami techninę specifikaciją pastebėjome, kad projektuotojas numatė 4 kilpų adresinę gaisro signalizacijos (GSS) centrinę, nors pagal planuojamą įrenginių kiekį (apie 90 įrenginių) pilnai pakaktų ir 2 kilpų centrinės. Tai leistų optimizuoti kaštus bei efektyviau išnaudoti įrangą. Norėtume pasiteirauti, ar būtų galimybė peržiūrėti šį sprendimą ir numatyti naudoti 2 kilpų GSS centrinę, išlaikant visus reikalaujamus saugos bei funkcionalumo standartus?

Atsakymas:

Vadovautis Gaisrinės signalizacijos dalimi, 4 kilpų adresinė GSS centrinė numatyta atsižvelgiant į ilgalaikę sistemos plėtros galimybę, stabilumą ir didesnę saugos lygį. Tai leidžia efektyviau valdyti apkrovas ir užtikrinti patikimą veikimą. Atsižvelgiant į šiuos aspektus, sprendinys nekeičiamas. Prašome įsivertinti.

8. Klausimas:

Kokia maksimali lėšų suma numatyta šiam pirkimui?

Atsakymas:

Paaškiname, kad Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas neįpareigoja Perkančiosios organizacijos skelbti pirkimui suplanuotų lėšų. Atsižvelgiant į tai, šiam pirkimui suplanuotos lėšos pirkimo dokumentuose neskelbiamos.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamasi teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Kačalinas

Valdas Švedas, tel. (0 46) 39 60 44, el. p. valdas.svedas@klaipeda.lt

Gileta Vilkaitė, tel. (0 46) 39 61 78, el. p. gileta.vilkaite@klaipeda.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-28 Nr. (14.24E)-VP3-275
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Kačalinas, Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas, Viešųjų pirkimų komisija
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS KAČALINAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-28 14:44:23 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-28 14:44:35 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-20 14:36:51 – 2025-10-19 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-28 14:47:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-02-28 14:47:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys