

VANDENTIEKIO KAMERŲ ĮRENGIMAS (VINGIO ZONOS STŪMIMO PAPILDOMI DARBAI) (TOLIAU - PIRKIMAS)

Pirkimo sąlygų paaiškinimų/patikslinimų suvestinė 1 lentelė. Pirkimo sąlygų paaiškinimai/patikslinimai

| Eil. Nr. | Paaiškinimo data | Pirkimo sąlygų dokumentas | Prašymas* | Atsakymai |
|----------|------------------|-------------------------------|---|--|
| 1. | 2025-03-03 | | Prašome patikslinti, ar bus galima užsukti vandentiekio tinklą šulinyje Nr.229, naujai montuojamos armatūros kameroje Nr.225 perjungimo metu. Ar reiks įrengti laikiną apvedimo liniją? | Šulinyje Nr. 229 nėra vandentiekio armatūros. Todėl vandens tiekimo atjungimas galimas po vandentiekio kameros Nr. 225 rekonstrukcijos (išplėtimo) ir trumpas periodas armatūros mazgo permontavimui (iš anksto suderinus atjungimo dieną). Vandentiekio kameros rekonstrukcijos metu, vandens tiekimas turi būti nepertraukiamas. Laikino vandentiekio nenumatyta, nes nėra galimybės perjungti šulinyje 229. |
| 2. | 2025-03-03 | Specialiosios pirkimo sąlygos | Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų 1.1 punktui pagrįsti prašoma pateikti: 1. siūlomų specialistų sąrašą, 2. sertifikatus ar pažymėjimus ir 3. specialisto paskyrimo į atitinkamas pareigas įsakymas ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys, kad specialistas tikrai ėjo nurodytas pareigas pagal sąrašą nurodytas sutartis. Šis paskutinis punktas (3) tikriausiai neaktualus, nes kvalifikaciniai reikalavimai specialistų patirčiai nekeliama. Prašome patikslinti. | Patiksliname, kad 3 punktas neaktualus. Pridedame patikslintas Specialiąsias pirkimo sąlygas (<i>aktuali redakcija</i>). |

*Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas. Dėl galimų vertimo netikslumų, pirmenybė teikiama lietuvių kalbai.

PRIDEDAMA: Specialiosios pirkimo sąlygos, aktuali redakcija.