

**SKELBIAMA APKLAUSA (PIRKIMAS NR.1380262 )**

**MOKOMOJO PASTATO GRINDŲ ATNAUJINIMAS**

**PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS NR.1**

**2025-03-03**

Perkančioji organizacija atsako į tiekėjo klausimus ir paaiškina pirkimo sąlygas:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas	Perkančiosios organizacijos atsakymas
1.	Ar reikalinga įrengti apvadus užleidžiant dangą ant sienų, nėra kiekių.	Nors apvadų įrengimas nebuvo tiksliai įvardintas, jie gali būti apskaičiuoti pagal pridėtus patalpų brėžinius ir atsižvelgiant į 1.13 poziciją dėl betoninių grindjuosčių ardymo. Grindų dangos užleidimas ant sienų paprastai apima apvadų montavimą, todėl šie kiekiai turi būti apskaičiuoti pagal pateiktus brėžinius ir numatytus darbus.
2.	1.9 pozicija sienų dažymas, tik perdažyti sienas	Mūsų tikslas yra tik perdažyti sienas. Tačiau norime pabrėžti, kad galimos minimalios taisytinos vietos dėl estetinės išvaizdos (pvz., dėmės, įtrūkimai, nelygumai), kurios turėtų būti pataisytos darbo metu. Todėl prašome, kad dalyvis įvertintų šias galimas pataisas ir, jei reikalinga, atvyktų atlikti detalesnės apžiūros į vietą, siekiant užtikrinti gerą estetinį rezultatą. Atliekant darbus, pataisos turi būti atliktos tik pagal poreikį, išlaikant aukštą kokybės standartą.
3	1.10, 1.11, 1.16 pozicijos tik įrengti rozetės (nereikia atvesti laidų ir t.t)?	Ne tik turi būti sumontuotos rozetės, bet ir atliktas jų prijungimas, įskaitant laidų atvedimą nuo artimiausios elektros skirstymo skydinės. Kadangi rozetės bus įrengtos naujose vietose, laidų tiekimas ir montavimas yra būtinas siekiant užtikrinti tinkamą jų veikimą
4	Vykiant statybos darbus grindų ardymą, betonavimą, dangos montavimą bus galima vykdyti darbus vienu metu?	Mūsų tikslas būtų, kad darbai būtų atlikti pagal iš anksto sudarytą grafiką, kuris būtų patvirtintas po sutarties pasirašymo. Svarbu, kad darbai būtų atlikti per nustatytą laiką, laikantis visų saugos reikalavimų, ir kad visi asmenys galėtų laisvai judėti tarp pastatų. Todėl, nors darbai gali būti atliekami tam tikru deriniu, reikėtų užtikrinti, kad darbiniai procesai nesukeltų kliūčių judėjimui ir nesukeltų pavojų darbuotojams, mokiniams ir kitiems asmenims.