



MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (0 443) 98 204, el. p. administracija@mazeikiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234

Skyriaus duomenys: Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai,

tel. (0 443) 98 215, el. p. jovita.kontene@mazeikiai.lt

Tiekėjams

2025-03-04 Nr. VP4-88

Teikiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdo supaprastintą viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Mokslo paskirties pastato Pavenčių g. 15, Mažeikių m., patalpų paprastojo remonto rangos darbai“ pirkimą (pirkimo ID1218908, toliau – pirkimas).

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis buvo gauti tiekėjų paklausimai dėl pirkimo sąlygų patikslinimo ar paaiškinimo ir Perkančioji organizacija teikia šiuos atsakymus:

1. Klausimas. „Ar tarp numatytų keisti durų yra numatyta priešgaisrinių ar priešdūminių durų?“

Atsakymas. Ne.

2. Klausimas. „Ar numatomos durys su stiklais ar be jų?“

Atsakymas. Be stiklų.

3. Klausimas. „Prašome pateikti durų brėžinius ir platesnius jų aprašymus.“

Atsakymas. Paaiškiname, durys turi būti:

Plieninės durys: Varčia: 40 mm (+-1/2 mm) (ne mažiau 0,6 mm cinkuota skarda), iš trijų pusių storas falcas, varčia su koriniu užpildu arba lygiavertės.

Stakta: Kampinė, suvirinama iš cinkuotų plieninių profilių, ne mažesnio 1,5 mm storio.

Spyna: Įmontuota DIN 18251 – ne žemesnė kaip 3 klasė, pritaikyta šerdelei PZ (arba lygiavertė)

Paskirtis: Techninėms patalpoms, mokykloms, ligoninėms, sandėliukams, san. mazgams, dušinėms.

Durys standartinės, be stiklų, spalva balta (arba lygiavertė).

Šilumos varža (ne mažesnė):

U=2,1W/m².K

Garso izoliacija (ne mažesnė):

Rw=25 dB

Savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas (ne mažesnis):

5

Atsparumas kieto kūno smūgiams (ne žemesnė kaip):

3 klasė

Atsparumas minkštiems ir sunkiems smūgiams (ne žemesnė kaip):

3 klasė

Atsparumas vertikaliai apkrovai (ne žemesnė kaip):

3 klasė

4. Klausimas. „Projekte TS salygoje numatytos amstrong akustinės lubos su paslėptų profilių sistema, informuojame, kad kaina yra neracionali, juolab, kad svarbiausias kriterijus yra akustika. Taip pat tiekejas informavo, kad tokiai sistemai šviestuvai tinkami tik vieno gamintojo, taigi

šviestuvų kaina bus neracionali taip pat.

Siūlome tiekejo pasiūlytą akustinę lubų sistemą su E briauna, montuojama su įgilinta profilių sistema, visi profiliai bus matomi minimaliai, plokštės išliks akustinės, šviestuvai tiks visų gamintojų ir bus išsaugota racionali kaina.“

Atsakymas. Paaiškiname, kad lubų karkasas T24 (spalva balta arba lygiavertė) sistema skirta segmentinių lubų tvirtinimui. Standartinis formatas 600x600mm ir 1200x600mm arba lygiaverčiai formatai.

Šie paaiškinimai yra neatskiriama pirkimo dalis.

Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į Viešųjų pirkimų tarnybų gautas rekomendacijas ir vadovaudamasi Bendrųjų pirkimų sąlygų 5.4. punktu, savo iniciatyva patikslina Specialiųjų pirkimų sąlygų 1.7. papunktį ir pirkimo sąlygų 4 priedą. Taip pat patikslina techninės specifikacijos pirkimo sąlygų 2 priedo 11 punktą. Pakeitimai pažymėti raudonai.

Informuojame, kad atsižvelgiant į pateiktus paaiškinimus ir neesminius pakeitimus, nukeliamas pasiūlymo pateikimo terminas iš 2025 m. kovo 10 d. 8 val. 45 min. į **2025 m. kovo 14 d. 8 val. 45 min.**, o pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais bus pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

PRIDEDAMA:

Patikslintos Specialiosios pirkimo sąlygos – 36 lapai

Patikslinta techninė specifikacija – Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ – 4 lapai;

Vedėja



Jovita Kontenė