



KLAIPĖDOS „SMELTĖS“ PROGIMNAZIJOS TŪM GAMTOS MOKSLŲ (222-223 KABINETŲ), STEAM LABORATORIJŲ (128 KABINETO) ĮKŪRIMO PAGAL UNIVERSALIAUS DIZAINO PRINCIPUS PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS



LAUMĖS MB, Įmonės kodas: 305567559
PVM mokėtojo kodas: LT100017096414
Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., Papalazdijų I k., Ežero g. 6.
info@laumes.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS	KLAIPĖDOS „SMELTĖS“ PROGIMNAZIJO TŪM GAMTOS MOKSLŲ (222-223 KABINETŲ), STEAM LABORATORIJŲ (128 KABINETO) ĮKŪRIMO PAGAL UNIVERSALIAUS DIZAINO PRINCIPUS PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
STATYTOJAS	KLAIPĖDOS „SMELTĖS“ PROGIMNAZIJA
PROJEKTUOTOJAS	LAUMĖS MB
PROJEKTO VADOVAS	J. ŠEIBOKAS, VEIKIANTIS PAGAL IND. VEIKLOS PAŽYMĄ NR. 091029
STATINIO ADRESAS	REIKJAVIKO G. 17, LT-94256 KLAIPĖDA
STATYBOS RŪŠIS	PAPRASTASIS REMONTAS
NAUDOJIMO PASKIRTIS	MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS
STATINIO KATEGORIJA	YPATINGAS STATINYS
PROJEKTO ETAPAS	PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
PROJEKTO NUMERIS	MK_2402
PROJEKTO DALYS	GAISRO APTIKIMAS IR SIGNALIZAVIMAS



LAUMĖS MB, Įmonės kodas: 305567559
PVM mokėtojo kodas: LT100017096414
Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., Papalazdijų I k., Ežero g. 6.
info@laumes.lt

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. STATINIO GAISRINĖ SIGNALIZACIJA

Gaisrinė signalizacija projektuojama remiantis sekančiais normatyviniais dokumentais:

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektavimo ekspertizė“

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis 2009m;

Esama situacija.

Projekto metu statinio duomenys nekeičiami. Mokykloje remontuojamos trys patalpos, jas pritaikant UD principams: gamtos mokslų laboratorija (kad.nr. 2-32, dydis – 72,42 kv.m. ir kad.nr. 2-33, dydis – 74,23 kv.m) ir STEAM laboratorija (kad.nr. 1-31, dydis – 89,00 kv.m.). Dveiose patalpose jau yra įrengta gaisrinė signalizacij vienoje patalpoje nėra signalizacijos.

Priešgaisrinės signalizacijos įrengimas.

Pradedant darbus įsitikinti kad sena sistema funkcionuoja jeigu sistema nefunkcionuoja informuoti įstaigos vadovybę.

Patalpose demontuojama senos sistemos gaisro jutikliai ir prie esamų kabelių prijungiami nauji, nauji kabeliai tiesiami tarp naujai projektuojamų jutiklių.


Baigus darbus patikrinti gaisro zonas ir jutiklius ar tinkamai funkcionuoja.

Signalizacijos prietaisų aparatūros montavimas, laidų išvedžiojimas bei įžeminimas turi būti atliekami vadovaujantis EIT, kitais šiuo metu galiojančiais statybinių normų reikalavimais ir prietaisų techninės dokumentacijos nurodymais

Medžiagų kiekiai.


Kombinuotas dūminis/temperatūrinis jutiklis 12v rėlinis	8 vnt.;
Gaisrinis kabelis 4x0,8	43 m.
Signalizacijos demontavimo darbai	1 vnt.
Montavimo darbai	1 vnt.
Sistemos testavimas	1 vnt.

KVAL. PATV. DOK. NR.	MB Laumės Įmonės kodas: 305567559 Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., Papalazdijų I k., Ežero g. 6		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Klaipėdos „Smeltės“ TŪM Gamtos mokslų (222-223 kabinetai), STEAM laboratorijos (128 kabinetai) įkūrimo pagal universalaus dizaino principus paprastojo remonto aprašas		
PV		J. Šeibokas	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
Arch.		Agnė Petkūnienė	AIŠKINAMASIS RAŠTAS		0
Proj		Raimondas Ilginis			
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
	KLAIPĖDOS "SMELTĖS" PROGIMNAZIJA		MK_2402_GSS_AR		LAPŲ
LT				1	1



Žymėjimas	Pavadinimas
☒	Kombinuotas optinis dūmų/ temperatūrinis jutiklis

	MB Laumės Įmonės kodas: 305567559 Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., Papalazdijų I k., Ežero g. 6			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Klaipėdos „Smeltės“ TŪM Gamtos mokslų (222-223 kabinetų), STEAM laboratorijos (128 kabineto) įkūrimo pagal universalaus dizaino principus paprastojo remonto aprašas		
	Kval. dok.Nr.			DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
PV	A1850	J. Šeibokas		GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS PLANAS		0
Arch.		Agnė Petkūnienė		Patalpos: KAB. Nr. 222 (KAD. Nr. 2-32), KAB. Nr. 223 (KAD. Nr. 2-33)		
Proj.		Raimondas Ilginis		GAMTOS MOKSLŲ LABORATORIJA		
Kalba	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)			DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
LT	KLAIPĖDOS "SMELTĖS" PROGIMNAZIJA			MK_2402_GSS_001		Lapų
						1
						1



Žymėjimas	Pavadinimas
☒	Kombinuotas optinis dūmų/ temperatūrinis jutiklis

	MB Laumės Įmonės kodas: 305567559 Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., Papalazdijų I k., Ežero g. 6			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Klaipėdos „Smeltės“ TŪM Gamtos mokslų (222-223 kabinetų), STEAM laboratorijos (128 kabineto) įkūrimo pagal universalaus dizaino principus paprastojo remonto aprašas		
	Kval. dok.Nr.			DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida
	PV	A1850	J. Šeibokas	GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS PLANAS Patalpos: KAB. Nr. 128 KAD. Nr. 1-31, STEAM LABORATORIJA		0
	Arch.		Agnė Petkūnienė			
	Proj.		Raimondas Ilginis			
Kalba LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) KLAIPĖDOS "SMELTĖS" PROGIMNAZIJA			DOKUMENTO ŽYMUO		Lapas
				MK_2402_GSS_002		Lapų
					1	1