

## VIEŠOJI ĮSTAIGA VILKAVIŠKIO LIGONINĖ

### VŠĮ VILKAVIŠKIO LIGONINĖS PATALPŲ PAGRASOJO REMONTO IR LIFTO KEITIMO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Tiekėjams

#### DĖL PRIIMTŲ SPRENDIMŲ VYKDANT VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ

Viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vykdanči supaprastintą atvirą konkursą „VŠĮ Vilkaviškio ligoninės patalpų paprastojo remonto ir lifto keitimo darbai“ (toliau – Pirkimas), skelbtą 26/02/2025, pirkimo ID 1382988, vykdomą Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS), išnagrinėjo CVP IS priemonėmis gautą tiekėjo pranešimą su klausimais (pranešimo ID 99277). Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 36 str. 5 d. bei komisijos 2025-03-04 posėdžio protokolu Nr. VPP-2 patvirtintų supaprastinto viešojo pirkimo „VŠĮ Vilkaviškio ligoninės patalpų paprastojo remonto ir lifto keitimo darbai“ atviro konkurso bendrųjų sąlygų (toliau – bendrosios pirkimo sąlygos) 5.2 p., ir teikia atsakymus:

#### **1 klausimas:**

1. Medinių durų kiekis darbų kiekių žiniaraštyje ir durų specifikacijos lentelėje neatitinka. Kuriais kiekiais vadovautis? Prašome patikslinti kiekius.

#### **Atsakymas:**

Bus patikslintas specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1 punktas, išdėstant jį taip:  
„2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti VŠĮ Vilkaviškio ligoninės patalpų paprastojo remonto ir lifto keitimo darbus (toliau – darbai). Perkamų darbų savybės bei preliminarūs kiekiai nurodyti remonto darbų apraše (toliau – Paprastojo remonto aprašas – šių sąlygų aprašo 2 priedas) ir orientaciniuose darbų kiekių žiniaraščiuose (šių sąlygų aprašo 9 priedas). Realūs medžiagų ir darbų kiekius turi numatyti patys rangovai, įvertindami juos kartu su visais kitais reikalingais pagal technologiją atlikti darbais. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais darbų atlikimui, turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo, nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti techninėje specifikacijoje ir/ar aiškinamajame rašte.“

Tiekėjas, norėdamas įsivertinti galimas išlaidas, gali vadovautis specialiųjų pirkimo sąlygų 3.2. punktu.

#### **2 klausimas:**

2. Medinių durų apvadų kiekis darbų kiekių žiniaraštyje ir durų specifikacijos lentelėje neatitinka. Prašome patikslinti kiekius.

#### **Atsakymas:**

Bus patikslintas specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1 punktas, išdėstant jį taip:  
„2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti VŠĮ Vilkaviškio ligoninės patalpų paprastojo remonto ir lifto keitimo darbus (toliau – darbai). Perkamų darbų savybės bei preliminarūs kiekiai nurodyti remonto darbų apraše (toliau – Paprastojo remonto aprašas – šių sąlygų aprašo 2 priedas) ir orientaciniuose darbų kiekių žiniaraščiuose (šių sąlygų aprašo 9 priedas). Realūs medžiagų ir darbų kiekius turi numatyti patys rangovai, įvertindami juos kartu su visais kitais reikalingais pagal technologiją atlikti darbais. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais darbų atlikimui,

turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo, nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti techninėje specifikacijoje ir/ar aiškinamajame rašte.“

Tiekėjas, norėdamas įsivertinti galimas išlaidas, gali vadovautis specialiuųjų pirkimo sąlygų 3.2. punktu.

### **3 klausimas:**

3. Sienų apsaugai numatyta tarkett lentelių danga. Prašome pateikti dangos technines specifikacijas nurodant jų plotį, storį ir pan.

#### **Atsakymas:**

Dangos techninė specifikacija nebus pateikiama.

Statybinių medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai nurodyti Paprastojo remonto aprašo Bendrosios dalies Techninės specifikacijos 1.1.2. punkte:

„1.1.2. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui (suderinta su Užsakovu).“

### **4 klausimas:**

4. D33 ir D39 durys aliuminės ar PVC ? Techninėje specifikacijoje ir pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skiriasi durų kiekiai bei aprašymai. Prašome patikslinti kiekius.

#### **Atsakymas:**

D33 ir D39 durys PVC.

Bus patikslintas specialiuųjų pirkimo sąlygų 2.1 punktas, išdėstant jį taip:

„2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti VŠĮ Vilkaviškio ligoninės patalpų paprastojo remonto ir lifto keitimo darbus (toliau – darbai). Perkamų darbų savybės bei preliminarūs kiekiai nurodyti remonto darbų apraše (toliau – Paprastojo remonto aprašas – šių sąlygų aprašo 2 priedas) ir orientaciniuose darbų kiekių žiniaraščiuose (šių sąlygų aprašo 9 priedas). Realius medžiagų ir darbų kiekius turi numatyti patys rangovai, įvertindami juos kartu su visais kitais reikalingais pagal technologiją atlikti darbais. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais darbų atlikimui, turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo, nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti techninėje specifikacijoje ir/ar aiškinamajame rašte.“

Tiekėjas, norėdamas įsivertinti galimas išlaidas, gali vadovautis specialiuųjų pirkimo sąlygų 3.2. punktu.

### **5 klausimas:**

5. Koks turi būti neregių išpėjamas paviršius - PVC ar nerūdijantis plienas? Ant lauko laiptų ir prie panduso neregių išpėjamojo paviršiaus darbai nurodyti brėžinyje, tačiau darbų kiekių žiniaraštyje neįskaičiuoti. Prašome patikslinti, kuriose vietose pagal pateiktus kiekius turės būti įrengiami?

#### **Atsakymas:**

Turi būti naudojami nerūdijančio plieno indikatoriai.

Bus patikslintas specialiuųjų pirkimo sąlygų 2.1 punktas, išdėstant jį taip:

„2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti VŠĮ Vilkaviškio ligoninės patalpų paprastojo remonto ir lifto keitimo darbus (toliau – darbai). Perkamų darbų savybės bei preliminarūs kiekiai nurodyti remonto darbų apraše (toliau – Paprastojo remonto aprašas – šių sąlygų aprašo 2 priedas) ir orientaciniuose darbų kiekių žiniaraščiuose (šių sąlygų aprašo 9 priedas). Realius medžiagų ir darbų kiekius turi numatyti patys rangovai, įvertindami juos kartu su visais kitais reikalingais pagal technologiją atlikti darbais. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais darbų atlikimui, turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo, nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti techninėje specifikacijoje ir/ar aiškinamajame rašte.“

Tiekėjas šiuo konkrečiu atveju turi vadovautis brėžiniais, tačiau, norėdamas įsivertinti galimas išlaidas, gali vadovautis specialiujų pirkimo sąlygų 3.2. punktu.

#### **6 klausimas:**

6. Neatitinka nerūdijančio plieno porankio 2 a įrengimo kiekis darbų kiekių žiniaraštyje ir brėžinyje. Prašome patikslinti kiekius.

#### **Atsakymas:**

Bus patikslintas specialiujų pirkimo sąlygų 2.1 punktas, išdėstant jį taip:

„2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti VŠĮ Vilkaviškio ligoninės patalpų paprastojo remonto ir lifto keitimo darbus (toliau – darbai). Perkamų darbų savybės bei preliminarūs kiekiai nurodyti remonto darbų apraše (toliau – Paprastojo remonto aprašas – šių sąlygų aprašo 2 priedas) ir orientaciniuose darbų kiekių žiniaraščiuose (šių sąlygų aprašo 9 priedas). Realius medžiagų ir darbų kiekius turi numatyti patys rangovai, įvertindami juos kartu su visais kitais reikalingais pagal technologiją atlikti darbais. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais darbų atlikimui, turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo, nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti techninėje specifikacijoje ir/ar aiškinamajame rašte.“

Tiekėjas, norėdamas įsivertinti galimas išlaidas, gali vadovautis specialiujų pirkimo sąlygų 3.2. punktu.

#### **7 klausimas:**

7. Prašome pateikti PVC grindų dangos technines specifikacijas.

#### **Atsakymas:**

PVC grindų dangos techninė specifikacija nebus pateikiama.

Statybinių medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai nurodyti Paprastojo remonto aprašo Bendrosios dalies Techninės specifikacijos 1.1.2. punkte:

„1.1.2. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui (suderinta su Užsakovu).“

#### **8 klausimas:**

8. Pagal brėžinį rengiamo panduso išilginis nuolydis yra 12 laipsnių, t.y. apie ~ 21,07%. Vadovaujantis STR, nuolydis yra per didelis. Prašome pakoreguoti.

#### **Atsakymas:**

Pandusą įrengti pagal duotą brėžinį.

#### **9 klausimas:**

9. Pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nurodyta, kad tiekėjas turi atitikti reikalavimą būti atlikus bent 1 (vieną) panašią darbų sutartį - stogų rekonstravimo ir/ar remonto darbų už ne mažesnę sumą kaip 160000 Eur be PVM ir pateikti užsakovų pažymą apie tokių darbų tinkamą atlikimą. Šiuo pirkimu stogo remonto darbai nėra perkami ir nebus atliekami. Prašome atsakyti, ar šis reikalavimas teisingas ir ar jis nėra perteklinis?

#### **Atsakymas:**

Pirkimo sąlygų „5\_Priedas Nr. 4\_Kvalifikacijos reikalavimai ir aplinkos vadybos standartai“ panaikintas, nes buvo pridėtas dėl techninės klaidos.