

**DĖL ATSAKYO Į KLAUSIMUS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO**

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) atviro konkurso būdu vykdydama **110-10 kV Lygumų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo projektavimo paslaugų** pirkimą CVP IS Nr. 1091850 (toliau – Pirkimas) 2025-03-04 gavo klausimus dėl Pirkimo sąlygų ir prašymą nukelti pasiūlymų pateikimo terminą.

**Klausimai:**

*„Kadangi šiuo metu TP yra vienas 110/10 kV galio transformatorius, o prijungimo sąlygose nurodyta, kad Litgrid AB savosios reikmės turi būti užmaitintos iš ne mažiau kaip dviejų nepriklausomų elektros energijos šaltinių. Prašome nurodyti antro šaltinio galimybes. Ar turite išsiėmę AB ESO prijungimo sąlygas dėl savų reikmių maitinimo iš AB ESO skirstomųjų tinklų? Ar tai turės padaryti projektuotojas?..“*

**Pateikiame atsakymą:**

Pateiktoje teritorijos iškarpoje iš „Regia“ (1 pav.) matosi, kad STO turi galimybę maitinti PSO savąsias reikmes iš dviejų nepriklausomų šaltinių. Šiuo metu išduotose prisijungimo sąlygose STO nenurodo antro įvado prijungimo taško PSO savosioms reikmėms maitinti. Todėl, projekto rengimo metu, projektuotojas turėtų kreiptis į STO dėl sąlygų antro KS įvado įrengimui PSO savųjų reikmių maitinimui.



1 pav. Teritorijos iškarpa iš „Regia“.

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 15.2 p. nuostata, kad *„Perkantysis subjektas į tokius prašymus atsakys ne vėliau, kaip likus 6 dienoms iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“*, 8.4 p. nuostata, kad *„Perkantysis subjektas turi teisę savo iniciatyva pratęsti Pasiūlymų pateikimo terminą“*, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iš 2025 m. kovo 10 d. į **2025 m. kovo 13 d. 12:00 val.**