

Tiekėjams

2025-03-06

Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo / patikslinimo Nr. 2

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Via Lietuva) gavo tiekėjo klausimus dėl viešojo pirkimo „**Krašto kelio Nr. 116 Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos 0,160 km ir 0,340 km esančių nuovažų kapitalinis remontas**“ (pirkimo Nr. 1089257) dokumentų.

Via Lietuva teikia Tiekėjo klausimus* ir atsakymus į juos.

1. Klausimas. Prašom atsakyti į visus laiku anksčiau patektus klausimus, nes gauti atsakymai ir tikslinimai yra nepilni, o DKŽ koregavimai neteisingi.

1.3 klausime buvo prašoma patikslinti borto detalę ir betono kiekį, tai pataisoma 4.5 eilutė iš nužemintų bortų į pilno aukščio, o žiniaraštyje atskira eilutė išskirtas betono kiekis metrui paliekamas tas pats 0,9m³/1m. Tai kodėl pridėta pilno aukščio detalė su 0,12m³/1m? Juk tokiu atveju mažiausias betono kiekis turi būti 29*0,12+4*0,09. Tai gal viso turėtų būti bent 3,84m³?

Atsakymas.

Tikslinamas (failas 8a_priedas_DKZ_016_km_nuovaza_v2) DKŽ1 poz. 4.7 pakoreguota į 4 m³.

2. Klausimas. 1.6 klausime buvo prašoma patikslinti taktilinių trinkelėlių kiekį ir priimti atsijų posluoksnių įrengimo darbų kiekių eilutę DKŽ. Tai korekcijose tiesiog padidintas trinkelėlių kiekis iki 10m², vėl nepriimtas atsijų posluoksnių įrengimo darbas ir dar nesukoreguotas bendras darbų kiekis. Nes dabar gaunasi, kad bendras dangų kiekis 10+38,5m² viso 48,5m², o pagrindų skaldos 44m²; šalčiui 45m². Tai negi dalis dangų bus be pagrindų, o trinkelės klosis tiesiai ant skaldos?

Atsakymas.

Tikslinamas (failas 8a_priedas_DKZ_016_km_nuovaza_v2) DKŽ1 poz. 6.1 ir 6.2 pakoreguotos ir papildyta poz. 6.5

3. Klausimas. 2.6 klausime buvo prašoma patikslinti taktilinių trinkelėlių kiekį ir priimti atsijų posluoksnių įrengimo darbų kiekių eilutę DKŽ. Tai korekcijose tiesiog padidintas trinkelėlių kiekis iki 5m², vėl nepriimtas atsijų posluoksnių įrengimo darbas ir dar nesukoreguotas bendras darbų kiekis. Nes dabar gaunasi, kad bendras dangų kiekis 5+41,7m² viso 46,7m², o pagrindų skaldos 43m²; nors šalčiui net 752m² (tiksliau 143m³ prie 19cm storio). Tai negi trinkelėlių danga bus be atsijų ir skaldos pagrindų? Kairėje kelio pusėje ta pati situacija su pagrindų ir dangos kiekiais: 5+38 viso 43m² dangų ir tik 38m² skaldos ir 41m² šalčio pagrindų

Prašom atsakyti kas per kosminis kiekis 4.1 DKŽ eilutėje "Pėsčiųjų takų įrengimas prie Staviškių gatvės", kur numatyta 143m³ šalčiui atsparaus sluoksnių 19cm storio (tai čia gaunasi 750m²)

Atsakymas.

Tikslinamas (failas 8b_priedas_DKZ_034_km_nuovaza_v2) DKŽ1 poz. 4.1 ir 4.4 pakoreguotos.

DKŽ1 papildyta poz. 5.6

DKŽ1 poz. 5.1 pakoreguotas mato vienetas į m³.

4. Klausimas. 2.8 klausime buvo tikslinami asfalto dangų kiekiai nuovažai ir iškilijai perėjai. Tai buvo įvestos visai naujos eilutės iškilijai perėjai įrengti 4cm AC11AN+4cm AC11VN ir abejos po 60m². Nors brėžinyje aiškiai matosi, kad viršutinis perėjos sluoksnis ženkliai didesnis nei apatinis ir ABU SLUOKSNIAI BRĖŽINYJE 4cm AC11VN+4cm AC11VN YRA VIENODŲ MARKIŲ viena ant kitos. Tai prašom tiksliai pateikti asfalto apatinio ir viršutinio sluoksnio kiekius, tiksliai nurodyti jų markes perėjos išilginiame pjūvyje, bei tokią detalę įtraukti į techninę projekto specifikaciją (dabar išvis nėra nieko su asfaltu AC11AN)

Atsakymas.

Rengiant asfaltą vadovautis TRA ASFALTAS 24 ir JT ASFALTAS 24 reikalavimais.

Tikslinamas (failas 8b_priedas_DKZ_034_km_nuovaza_v2) DKŽ1 poz. 3.11 ir 3.12 patikslintas.

Pridedamas pakoreguotas brėžinys (failas 05_nuovaza_skersiniai_Staviskiu_v2(p)).

5. Klausimas. Prašom patvirtinti, kad Perkančioji organizacija po sutarties pasirašymo Tiekėjui perduos ištaisytą projektą pagal visas pastabas ir korekcijas konkurso metu, nes darbų terminai trumpi, o projektas... be žodžių...

Atsakymas.

Projektas nebus koreguojamas. Prašome vadovautis pirkimo metu pateiktais projektinių sprendinių ir darbų kiekių žiniaraščių patikslinimais.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.*