

**VANDENTIEKIO KAMERŲ ĮRENGIMAS (VINGIO ZONOS STŪMIMO PAPILDOMI DARBAI) (TOLIAU - PIRKIMAS) PIRKIMO SĄLYGŲ
PAAIŠKINIMŲ/PATIKSLINIMŲ SUVESTINĖ**

1 lentelė. Pirkimo sąlygų paaiškinimai/patikslinimai

Eil. Nr.	Paiškinimo data	Pirkimo sąlygų dokumentas	Prašymas*	Atsakymai
1.	2025-03-03		Prašome patikslinti, ar bus galima užsukti vandentiekio tinklą šulinyje Nr.229, naujai montuojamos armatūros kameroje Nr.225 perjungimo metu. Ar reiks įrengti laikiną apvedimo liniją?	Šulinyje Nr. 229 nėra vandentiekio armatūros. Todėl vandens tiekimo atjungimas galimas po vandentiekio kameros Nr. 225 rekonstrukcijos (išplėtimo) ir trumpas periodas armatūros mazgo permontavimui (iš anksto suderinus atjungimo dieną). Vandentiekio kameros rekonstrukcijos metu, vandens tiekimas turi būti nepertraukiamas. Laikino vandentiekio nenumatyta, nes nėra galimybės perjungti šulinyje 229.
2.	2025-03-03	Specialiosios pirkimo sąlygos	Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų 1.1 punktui pagrįsti prašoma pateikti: 1. siūlomų specialistų sąrašą, 2. sertifikatus ar pažymėjimus ir 3. specialisto paskyrimo į atitinkamas pareigas įsakymas ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys, kad specialistas tikrai ėjo nurodytas pareigas pagal sąrašą nurodytas sutartis. Šis paskutinis punktas (3) tikriausiai neaktualus, nes kvalifikaciniai reikalavimai specialistų patirčiai nekeliama. Prašome patikslinti.	Patiksliname, kad 3 punktas neaktualus. Pridedame patikslintas Specialiąsias pirkimo sąlygas (<i>aktuali redakcija</i>).
3.	2025-03-04		Prašome patikslinti, ar reiks keisti esamos VŠ225 kameros perdangą, ir atlikti sienų remonto darbus.	„ <i>Rekonstrukcija išplečiant vandentiekio kamerą</i> “ apibrėžimas apima bendrą vandentiekio kameros rekonstrukciją. Dėl kameros dydžio keitimo, keisis perdangos ir sienos.

Eil. Nr.	Paiškinimo data	Pirkimo sąlygų dokumentas	Prašymas*	Atsakymai
4.	2025-03-06		<p>Specialiųjų pirkimo sąlygų 4.2.5 p. nurodyta, kad „Tiekėjui siūlant medžiagas (gaminius), kurios (-ie) nėra įtrauktos (-i) į konkrečiai siūlomų mechanikos medžiagų, gaminių ir jų gamintojų sąrašą (-us), pateiktą (-us) Techninės specifikacijos priede (-uose) Nr. 3 (toliau tekste – Sąrašas) kartu su Pasiūlymu turi būti pateikti ir šie dokumentai (pastaba: jeigu Tiekėjas Pasiūlymo formoje deklaruoja, kad darbų vykdymo metu naudos Sąraše nurodytas UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintas medžiagas (gaminius), tokiu atveju SPS 4.2.5. punkte nurodytų dokumentų kartu su Pasiūlymu pateikti nereikia“, kaip suprantame, Techninės specifikacijos priedo Nr. 3 eilutėse Nr. 37-48 nurodytoms medžiagoms nėra patvirtintas joks gamintojas.</p> <p>Kadangi pirkimo sąlygų 4.2.5 p. nurodyta pastaba, jog „jeigu Tiekėjas Pasiūlymo formoje deklaruoja, kad darbų vykdymo metu naudos Sąraše nurodytas UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintas medžiagas (gaminius), tokiu atveju SPS 4.2.5. punkte nurodytų dokumentų kartu su Pasiūlymu pateikti nereikia“, prašome patvirtinti, kad deklaruojant jog Tiekėjas darbų vykdymo metu naudos Sąraše nurodytas UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintas medžiagas (gaminius), jokių papildomų dokumentų, dėl Techninės specifikacijos priedo Nr. 3 eilutėse Nr. 37-48 nurodytų medžiagų pateikti nereikia?</p>	Teikiame pakoreguotus Techninės specifikacijos priedus Nr. 2 ir Nr. 3 (pridedama).

*Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas. Dėl galimų vertimo netikslumų, pirmenybė teikiama lietuvių kalbai.

PRIDEDAMA:

1. Techninės specifikacijos priedas Nr. 2 Medžiagų gaminių TS, aktuali redakcija;
2. Techninės specifikacijos priedas Nr. 3 Medžiagų atitinkančių TS, aktuali redakcija.

UAB „Vilniaus vandenys“
Spaudos g. 8-1
05132 Vilnius

Tel. 19118
info@vv.lt
www.vv.lt

Įmonės kodas 120545849
PVM kodas LT205458414
Registų centras Registro tvarkytojas

