



**BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIUS**

Budžetinė įstaiga, Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas, tel. (8 319) 62 004, faks. (8 319) 62 006, el. p. vietukis@birstonas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188750166

Tiekėjams

2025-03-06 Nr. (23.11)-SRŪ-035

**DĖL SKELBIAMOS APKLAUSOS „BIRŠTONO MIESTO PRIVAŽIAVIMO NUO
KELIO NR. A16 IKI LIEPŲ AL. 10 PAGRASTOJO REMONTO DARBŲ
PIRKIMAS“ NR.1442952 SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO**

Vadovaudamasis Birštono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančiosios organizacijos) Viešojo pirkimo organizatoriaus nutarimais ir skelbiamos apklausos „Birštono miesto Privažiavimo nuo kelio Nr. A16 iki Liepų al. 10 paprastojo remonto darbų pirkimas“ (toliau – Apklausa) IX skyriaus nuostatomis, teikiu atsakymus į klausimus:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas/Paaiškinimas
1.	Apšvietimo kiekių žiniaraščiuose nurodyta, kad tranšėjos ir klojamo kabelio trasa yra 580 metrų, tačiau apsauginių vamzdžių klojimo kiekis nurodytas tik 58 metrai. Ar pateikti mato vienetai ir kiekiai yra teisingi? Ar vertinant pasiūlymą reikėtų vadovautis esamu žiniaraščiu?	Įsivėlė techninė klaida. APŠVIETIMO KIEKIŲ ŽINIARAŠČIO 1 skyriaus 3 ir 4 pozicijose turi būti 5,8 100m, t.y. 580 metrai.
2.	Apšvietimo žiniaraštyje nėra pateiktas kabelis, kuris turėtų būti montuojamas apšvietimo atramoje. Koks yra kabelio skerspjūvis ir kokį kiekį vertinti?	Atramoje turi būti montuojamas CYKY 3x1,5 tipo varinis kabelis. 6m x 15 vnt.= 90 metrų.

Šis pirkimo dokumentų paaiškinimas yra neatskiriama pirkimo dokumentų dalis.

Skyriaus vyriausiasis specialistas (inžinierius)

Kęstutis Savukynas

Siunčiama CVPIS priemonėmis

Kęstutis Savukynas, tel. (+370 614) 68 081, el. p. kestutis.savukynas@birstonas.lt