

TARPTAUTINIS PIRKIMAS VYKDOMAS ATVIRO KONKURSO BŪDU

„ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMAS NUO ŠK 6T-13 IR ŠK 6T-15, BALTŲ PR., KAUNAS REKONSTRUKCIJA“

ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMĄ Nr. 1

2025 m. kovo 6 d.

Supaprastintas Pirkimas vykdomas atviro konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – (Pirkimų įstatymas) nuostatomis. Skelbimas apie Pirkimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS) paskelbtas 2025-02-26. Pirkimą nėra skaidomas į pirkimo objekto dalys. Pirkimo Nr. 1386968. Pasiūlymų pateikimo terminas 2025-03-12

Informuojame, kad CVP IS priemonėmis buvo gauti tiekėjų paklausimai ir teikiame atsakymus.

1. Tiekėjas klausia:

„Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių gamybos standarte LST EN-253 nurodyta šilumos laidumo reikšmė yra $\lambda \leq 0,029 \text{ W/m}\cdot\text{K}$. Projekte nurodyta šilumos laidumo koeficiento reikšmė $\lambda \leq 0,027 \text{ W/m}\cdot\text{K}$.

Prašome patvirtinti, kad Tiekėjas siūlydamas pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius, kurių šilumos izoliacijos šilumos laidumo koeficientas yra $\lambda \leq 0,029 \text{ W/m}\cdot\text{K}$, atitiks pirkimo dokumentų reikalavimus.“

Komisija teikia atsakymą:

Rengiant pasiūlymus prašome vadovautis 1 priede „Techninė specifikacija“ ir jos prieduose nurodyta informacija.

Pirkimo komisija