

**TARPTAUTINIS PIRKIMAS VYKDOMAS ATVIRO KONKURSO BŪDU****„ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ IKI ERDVĖS G. 19, RAMUČIŲ KM. KAUNO R. SAV.,  
REKONSTRAVIMO DARBAI“****ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS Nr. 3**

2025 m. kovo 6 d.

Tarptautinis Pirkimas vykdomas atviro konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – (Pirkimų įstatymas) nuostatomis. Skelbimas apie Pirkimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS) paskelbtas 2025-02-10. Pirkimą nėra skaidomas į pirkimo objekto dalys. Pirkimo Nr. 1103143. Pasiūlymų pateikimo terminas 2025-03-13.

Informuojame, kad CVP IS priemonėmis buvo gauti tiekėjo paklausimai ir teikiame atsakymus.

**1. Tiekėjas klausia:**

*„Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių gamybos standarte LST EN-253 nurodyta šilumos laidumo reikšmė yra  $\lambda \leq 0,029 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ . Projekte nurodyta šilumos laidumo koeficiento reikšmė  $\lambda \leq 0,027 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ .*

*Prašome patvirtinti, kad Tiekėjas siūlydamas pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius, kurių šilumos izoliacijos šilumos laidumo koeficientas yra  $\lambda \leq 0,029 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ , atitiks pirkimo dokumentų reikalavimus.“*

**Komisija teikia atsakymą:**

Rengiant pasiūlymus prašome vadovautis 1 priede „Techninė specifikacija“ ir jos prieduose nurodyta informacija.

Pirkimo komisija