

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Konkurso dalyviams

2024-

Nr. VS-

**DĖL ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO) SĄLYGŲ
PAAIŠKINIMO**

Pateikiame atsakymus į dalyvių pateiktus klausimus dėl atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) „Šviestuvai Biržų miesto gatvėms su įrengimu“ (toliau – konkursas), pirkimo Nr. 745416. Dalyvių klausimai, įskaitant gramatines, stiliaus, rašybos ir kitokias klaidas, netaisyti.

Klausimai:

1. Perkančioji organizacija nurodo, kad su pasiūlymu reikia pateikti apšviestumo skaičiavimus DIALux evo programoje. Tačiau gatvių duomenyse nurodo ne tikslus duomenis be kurių apskaičiuoti su minėta programa neįmanoma nes trūksta informacijos. Pavyzdžiui Alyvų gatvės duomenyse nurodoma tik viena atrama. DIALux programoje reikalingas atstumas tarp dviejų atramų. Pavyzdžiui Ajerų gatvės duomenyse nurodoma dvi gelžbetoninės atramos, tačiau atstumas tarp atramų nurodomas nulis metrų. Prašome tikslinti duomenis, nes neįmanoma atlikti reikalaujamų skaičiavimų.

2. Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad „Šviestuvų montavimo aukštis visose gatvėse turi būti priimtinas iki 9,0 m“. Prašome paaiškinti šį reikalavimą, ar atliekant skaičiuotes visur priimtini lygiai 9,0 m aukštį, ar galima priimti bet kokį aukštį iki 9,0 m imtinai?

Atsakymai:

1. Patiksliname ir paaiškiname 2024-11-19 d. (raštas Nr. VS-451) siųstą atsakymą. Reikalaujamus skaičiavimus reikia atlikti šioms atramoms įvertinus esamos gatvės plotį ir atramos atstumą nuo gatvės (kelio) krašto. Skaičiavimuose dėl atstumo tarp atramų Ajerų gatvėje, vertintinas 40,0 m atstumas tarp atramų. Skaičiavimuose dėl atstumo tarp atramų Alyvų gatvėje, taip pat vertintinas 40,0 m atstumas tarp atramų. Tokiais atvejais kai gatvėje keičiamas esamas vienas šviestuvai, atstumas tarp atramų nurodytas iki susikertančioje gatvėje esančio šviestuvo atramos.

2. Patiksliname šį reikalavimą ir jį išdėstome taip: „Šviestuvų montavimo aukštis visose gatvėse turi būti priimtinas lygiai 9,0 m“.

Atsakymą parengė Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas Arvydas Baranauskas.

Raštas siunčiamas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Danguolė Šlegerienė

Nuorašas tikrasVytauto g. 38, LT-41143 Biržai; Telefonas (8 450) 43 163; Faksas (8 450) 43 134; El. paštas jolanta.kevevari@birzai.lt**Biržų rajono savivaldybė****2024-11-22**

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešojo pirkimo komisija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO) ŠALYGŲ PAAIŠKINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-22 Nr. VS-461
Adresatas	Konkurso dalyviams
Dokumentą pasirašė	Skyriaus vedėja DANGUOLĖ ŠLEGERIENĖ
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-11-22 13:25:49
Registratorius	Vyriausioji specialistė JOLANTA KEVEVARI
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2024-11-22 13:29:13
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2024-11-22 atspausdino Vyriausioji specialistė JOLANTA KEVEVARI

Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2024-11-22

Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2024-11-22