

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILKAVIŠKIO LIGONINĖ

VŠĮ VILKAVIŠKIO LIGONINĖS PATALPŲ PAPERASTOJO REMONTO IR LIFTO KEITIMO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL PRIIMTŲ SPRENDIMŲ VYKDANT VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ

Viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vykdanči supaprastintą atvirą konkursą „VŠĮ Vilkaviškio ligoninės patalpų paprastojo remonto ir lifto keitimo darbai“ (toliau – Pirkimas), skelbtą 26/02/2025, pirkimo ID 1382988, vykdomą Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS), išnagrinėjo CVP IS priemonėmis gautą tiekėjo pranešimą su klausimais (pranešimo ID 106708). Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 36 str. 5 d. bei komisijos 2025-03-04 posėdžio protokolu Nr. VPP-2 patvirtintų supaprastinto viešojo pirkimo „VŠĮ Vilkaviškio ligoninės patalpų paprastojo remonto ir lifto keitimo darbai“ atviro konkurso bendrųjų sąlygų (toliau – bendrosios pirkimo sąlygos) 5.2 p., ir teikia atsakymus:

1 klausimas:

1. Aprašo 1 aukšto brėžinyje yra pažymėtos D-28 lauko durys, tačiau durų žiniaraštyje ir DKŽ aprašyme ir šių durų keitimo darbų kiekis neįtrauktas. Prašome atsakyti, ar durys bus keičiamos, ar paliekamos esamos. Jeigu keičiamos, prašome pateikti lauko durų D-28 technines specifikacijas.

Atsakymas:

D-28 lauko durys bus keičiamos, įrengiant automatines (aliuminio konstrukcijų, slankiojančias) duris su oro užuolaida.

Tiekėjas, norėdamas įsivertinti galimas išlaidas, gali vadovautis specialiuųjų pirkimo sąlygų 3.2. punktu.

2 klausimas:

2. Prašome pateikti 1 aukšto koridoriuje montuojamo porankio aprašymą, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įsivertinti siūlomų darbų kainą.

Atsakymas:

1 ir 2 aukšto koridoriuose bus montuojamas nerūdijančio plieno arba aliuminio sienų turėklai, aptraukti PVC dangą.

Tiekėjas, norėdamas įsivertinti galimas išlaidas, gali vadovautis specialiuųjų pirkimo sąlygų 3.2. punktu.

Komisijos pirmininkas

Valdas Riklius