

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Pirkimo dalyvėms

2025-03-10

Į 2025-02-27 Nr. 93971

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO NR. 7

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl vykdomo supaprastinto atviro pirkimo (CVP IS ID 1097286) **„Rajoninio kelio Nr. 1606 Privažiuojamasis kelias prie Šiaulių miesto oro uosto nuo kelio Kepaliai–Gasčiūnai–Meškuičiai 2,913 km tilto per Kulpę rekonstravimas“** (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (juos)*:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Pirkime pateikto techninio darbo projekto susisiekimo dalies techninėse specifikacijose 3.4.5 punkte nurodoma, jog kelio šlaitai sutvirtinami eroziją stabdančiais kokoso plaušo dembliais. Šių demblių nematome pateiktuose susisiekimo dalies brėžiniuose bei darbų kiekių žiniaraščiuose. Prašome patikslinti, ar tiekėjas turi įsivertinti susisiekimo dalies kelio šlaitų sutvirtinimą kokoso dembliu? Jei taip, prašome patikslinti susisiekimo dalies brėžinius bei DKŽ kokoso demblio kiekius.	Į Susisiekimo dalies TS reikalavimą atsižvelgti nereikia, nes kelio sankasos šlaitų tvirtinti eroziją stabdančiais gaminiais dėl neaukštos kelio sankasos bei šlaitų nuolydžio 1:1,5...2 nereikia. Eroziją stabdantys gaminiai numatyti tik prie tilto prieigų. Sprendiniai buvo pateikti projekto SK dalyje.

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.