



PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
R-1	Koridorius	20,20
R-2	Pagalbinė patalpa	5,28
R-3	Šiluminis mazgas	12,37
R-4	El. skydinė	5,74
IŠ VISO:		43,59

Sutartiniai žymėjimai

- Apšvietimo - galios skydas
- Galios skydas
- Silpnų srovių skydas
- Kištukinis lizdas su žeminiu IP20, IP44
- Dvivičis kištukinis lizdas su žeminiu IP20, IP44
- Trivičis kištukinis lizdas su žeminiu kompiuteriui IP20
- Ventilatorius
- El. kabeliai
- Kabelis nueinantis aukštyn (stovas)
- Kabelis nueinantis žemyn (stovas)
- Žemimo šyna / laidas

- Pastabos
- Montavimo darbus atlikti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.
 - Įrenginių pastatymo vietą patikslinti montavimo darbų atlikimo metu.
 - Kabelius iki elektros įrenginių montuoti apsauginiuose vamzdžiuose, kabelių loviuose.
 - Kištukinių lizdų montavimo aukštis - 0,3 m, jei nenurodyta kitaip.

0	2024-10	Statybos leidimui, konkursui, statybai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.		UAB "GROSALTERA" Aušros al. 68, 76233 Šiauliai	Statinio projekto pavadinimas Gydymo paskirties pastato unik. Nr. 4699-3003-2026 Žeimių g. 19, Jonavos m., kapitalinio remonto projektas
34242	PV	Žilvinas Aukštikalnis	Dokumento pavadinimas Rūšio planas su galios elektros įrenginiais ir magistraliniais tinklais M1:100
12135	PDV	Vilmantas Štaupas	
LT	Statojas	Jonavos rajono savivaldybė	Dokumento žymuo GA58-02-TDP-E_B-01
			Lapas
			Lapų
			1
			1