



## MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89223 Mazeikiai, tel. (0 443) 98 204, el. p. administracija@mazeikiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234

Skyriaus duomenys: Laisvės g. 8, 89223 Mazeikiai,

tel. (0 443) 98 215, el. p. jovita.kontene@mazeikiai.lt

Tiekėjams

2025-03-13 Nr. VP4-118

Teikiama CVP IS priemonėmis

### DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdo supaprastintą viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „*Dagių k. Mokyklos g. S-2-65 kapitalinio remonto darbai*“ pirkimą (pirkimo ID1475575, toliau – pirkimas).

Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis buvo gauti tiekėjo paklausimai dėl pirkimo sąlygų patikslinimo ar paaiškinimo ir Perkančioji organizacija teikia šiuos atsakymus:

- Klausimas.**<sup>i</sup> „ Ar Rangovas turi įvertinti kertamų medžių atkuriamąją vertę?“  
**Atsakymas.** Taip turi, pagal techniniame darbo projekte nurodytą atkuriamąją vertę.
- Klausimas.** „ Ar Rangovas turi įvertinti valstybinės reikšmės kelio Nr. 2714 Dagių-Žadeikiai kadastrinių matavimų bylų atnaujinimą/parengimą?“  
**Atsakymas.** Taip, turi.
- Klausimas.** „Pirkimo sąlygų 2 priede pateikto techninio darbo projekto susisiektimo dalies suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje 31 pozicijoje numatytas 3,5 m<sup>3</sup> Šulinio užpylimas stambiagrūdžio smėlio fr.5/8 sluoksniu mechaniniu būdu. Tačiau projekto brėžinyje „Infiltracinio šulinio L1 schema“ pateiktas stambiagrūdžio smėlio fr.4/8 sluoksnis. Statybos darbuose dažniausiai naudojamos biriosios medžiagos 5/8 frakcijos, tačiau smėlis būna iki 0/5 frakcijos. Prašome patikslinti medžiagą šulinio užpylimui ir medžiagos frakciją.“  
**Atsakymas.** Šulinio užpylimui naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys fr.5/8 sluoksnis.
- Klausimas.** „Pirkimo sąlygų 2 priede pateikto techninio darbo projekto susisiektimo dalies brėžinyje „Infiltracinio šulinio L1 schema“ nurodytas Perforuotas drenažo vamzdis d113/126, įvilktas į geotekstilę, tačiau suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje 22 pozicijoje numatytas 30 m Drenažo vamzdžio d113/128 su geotekstilės filtru įrengimas. Ar Rangovas gali įrengti drenažo vamzdį d113/126 su geotekstilės filtru?“  
**Atsakymas:** Rangovas gali įrengti drenažo vamzdį d113/126 su geotekstilės filtru, kaip nurodyta kiekių žiniaraštyje.

5. **Klausimas.** „Pirkimo sąlygų 2 priede pateikto techninio darbo projekto susisiektimo dalies suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje 45 pozicijoje numatytas 13 vnt. Skydų montavimas prie viensiebių atramų I dydis. Prašome pateikti skydų plotą.“

**Atsakymas:** Skydų montavimas prie viensiebių atramų I dydis - vnt. – 13. Plotas - 4,32 m<sup>2</sup>. Šie paaiškinimai yra neatskiriama pirkimo dalis.

Vedėja



Jovita Kontenė

Rasa Juknė, tel. (0 443) 42 660, el.p. [rasa.jukne@mazeikiai.lt](mailto:rasa.jukne@mazeikiai.lt)

---

<sup>i</sup> Tiekėjų klausimai neredaguoti