

DĖL PRAŠYMO (-Ų) PAAIŠKINTI IR PATIKSLINTI PIRKIMO DOKUMENTUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vandenys“, vadovaudamasi Verkių g. 62B, Vilnius nuotekų siurblinės NS-0016 statinio konstrukcijų ekspertizės paslaugų pirkimo (Skelbiama apklausa) (CVP IS Nr. 1575789) (toliau -Pirkimas) sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjusi CVP IS priemonėmis suinteresuoto(-ų) tiekėjo(-ų) pateiktą(-us) prašymą(-us) paaiškinti Pirkimo dokumentus, teikiame atsakymų suvestinę:

Eil. Nr.	Data	Pirkimo sąlygų dokumentas	Klausimas/prašymas*	Atsakymas
1.	2025 m. kovo 13 d.	SPS priedas Nr. 2 - Techninė specifikacija	Prašome pateikti turimus nuotekų sudėties rezervuare tyrimo rezultatus. Ši informacija reikalinga rengiant pasiūlymą, vertinant cheminių junginių betone nustatymo apimtį.	Nuotekų, atitekančių į siurblinę, cheminės sudėties tyrimai nebuvo daryti. Prašome vertinti nuotekų kokybę kaip įprastinių buitinių (komunalinių) nuotekų, t. y. vertinti aplinką betonui kaip vidutinio agresyvumo, nes rezervuaro pusėje galimas sieros vandenilio ir metano išsiskyrimas iš buitinių nuotekų ir iš dugne besikaupiančių organinių nuosėdų.

*Suinteresuoto(-ų) tiekėjo(-ų) prašymo(-ų) paaiškinti/patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

** Paaiškinimas/patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.