

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILKAVIŠKIO LIGONINĖ

VŠĮ VILKAVIŠKIO LIGONINĖS PATALPŲ PAPERASTOJO REMONTO IR LIFTO KEITIMO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Tiekėjams

2025-03-14

DĖL PRIIMTŲ SPRENDIMŲ VYKDANT VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ

Viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninės viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), vykdanči supaprastintą atvirą konkursą „VŠĮ Vilkaviškio ligoninės patalpų paprastojo remonto ir lifto keitimo darbai“ (toliau – Pirkimas), skelbtą 26/02/2025, pirkimo ID 1382988, vykdomą Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS), išnagrinėjo CVP IS priemonėmis gautą tiekėjo pranešimą su klausimais (pranešimo ID 112070). Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 36 str. 5 d. bei komisijos 2025-03-04 posėdžio protokolu Nr. VPP-2 patvirtintų supaprastinto viešojo pirkimo „VŠĮ Vilkaviškio ligoninės patalpų paprastojo remonto ir lifto keitimo darbai“ atviro konkurso bendrųjų sąlygų (toliau – bendrosios pirkimo sąlygos) 5.2 p., ir teikia atsakymus:

1 klausimas:

Techninėje specifikacijoje „Lifto keitimo darbai“ lentelėje nurodyta:

Mechanizmų patalpos (esamos) šachtos viršuje - be mašinų patalpos.

Liftai, kurių varikliai ir kita įranga yra mašinų patalpoje yra patogesni eksploatuoti, kelia mažiau triukšmo, apžiūrų metu netrukdo ligoninės darbo, kadangi lifto kasmėnesines apžiūras galima atlikti tik labai trumpam išjungiant liftą. Jeigu lifto variklis sumontuotas ne mašinų patalpoje, o šachtoje, tuomet norint apžiūrėti variklį ar kai kuriuos kitus mazgus, būtina išjungti liftą, aptverti viršutinį sustojimą ir įlipti į šachtą. Visą šį laiką liftas neveikia, kelia padidėjusį pavojų šalia lifto viršutinio sustojimo vaikščiojantiems darbuotojams ir pacientams. Nusistovėjusi praktika Lietuvoje ir kitose Europos šalyse – jei yra mašinų patalpa, tuomet keičiamas liftas į analogišką – su įrenginiais mašinų patalpoje.

Konkurso sąlygose parinkus liftą be mašinų patalpos yra ribojama konkurencija, be konkurso atmetamas kokybiškesnis lifto išpildymo variantas.

Atsižvelgiant į išdėstytą, prašome pakeisti į sąlygą dėl mašinų patalpos sekančiai:

Mechanizmų patalpos (esamos) šachtos viršuje - be mašinų patalpos arba su mašinų patalpa.

Atsakymas į klausimą:

Išanalizavus tiekėjo paklausimą ir įvertinus viešai skelbiamą informaciją apie liftų tipus ir jų naudojimą, galima susidaryti nuomonę, kad liftai be mašinų patalpos yra modernesni ir darosi vis populiariesni tarp vartotojų. Vienas didžiausių liftų be mašinų patalpos (MRL) privalumų yra tai, kad jie yra ekonomiškесni ir ekologiškesni nei tradiciniai traukos liftai. Jie reikalauja mažiau vietos ir turi mažesnį bendrą svorį, todėl sumažėja pastato konstrukcijos apkrova. Be to, MRL liftai puikiai tinka ankštoms erdvėms ir senesnių pastatų modernizavimui dėl savo ekologiškumo ir mažesnio svorio.

Kadangi ekonomija ir ekologija yra labai svarbūs šiuolaikinės ekonomikos veiksniai, todėl ir VŠĮ Vilkaviškio ligoninė nori įsigyti liftą, kuris labiau atitinka šiuolaikinius reikalavimus, susijusius su ekologija ir yra ekonomiškas.

Nutarta pirkimo sąlygų nekeisti.

Komisijos pirmininkas



Valdas Riklius