

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-03-14

DĖL PIRKIMO Nr. 1523813 DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1707 Veliuona–Tamošiai–Griciai 12, 112 km tilto per Gausantę rekonstravimas* (Pirkimo Nr. 1523813), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus/prašymus, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas/prašymas:

Pirkimo sąlygose pateiktame techniniame darbo projekte SK dalyje darbų kiekių žiniaraščiuose du kartus pateiktas tas pats DKŽ 5 puslapis ir nematome 4 puslapio (SK dalies pdf failo 93-94 psl.). Prašome pateikti trūkstantį TDP puslapį, kadangi be jo negalime tinkamai įvertinti dalies perkamų darbų – pavyzdžiui negalime suskaičiuoti DKŽ 4.16 punkto „Lietaus vandens nutekėjimo sistemos įrengimas 1 komplektas“, bei kitų pozicijų.

Atsakymas:

Teikiame Techninio darbo projekto SK dalį. Atsiprašome už pirminiame dokumente įsivėlusią klaidą.

2. Klausimas/prašymas:

Prašau pateikti drenažinio kilimo įrengimo aprašymą.

Atsakymas:

Drenažo žiočių konstrukcijos, kai vanduo patenka į aplinką, turi būti įrengtos pagal projektą. Žiočių padėtis aukščio atžvilgiu turi būti virš vyraujančio vandens lygio.

PE drenažo žiotys įrengiamos ekskavatoriais ir rankiniu būdu.

Prie drenažo žiočių, griovio šlaitų tvirtinimui, trisluoksnis demblis išvyniojamas pagal šlaito nuolydį ir inkaruojamas viršuje. Šlaite demblis, siekiant užtikrinti gerą sukibimą, tvirtinamas smagais per visą plotą. Tvirtinimo atstumai nustatomi pagal vietos sąlygas. Juostų persidengimas – ne mažiau 15 cm skersai šlaito.

Darbų sudėtis: grunto kasimas, dugno išlyginimas, žiočių vamzdžio paklojimas, sujungimų užsandarinimas, tranšėjų užpylimas sutankinant gruntą, šlaitų išlyginimas. Tvirtinimo medžiagos paruošimas ir paklojimas. Drenažinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smagais. Plastikinių apsauginių grotelių įrengimas.

Ant kiekvieno drenažo ištekamojo vamzdžio yra įrengiamas atbulinis vožtuvas.

PRIDEDAMA:

1. 20250314_22053MM.1707-00-RTDP-SK.pdf.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.