

DĖL PRAŠYMO (-Ų) PAAIŠKINTI IR PATIKSLINTI PIRKIMO DOKUMENTUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vandenys“, vadovaudamasi **Verkių g. 62B, Vilnius nuotekų siurblinės NS-0016 statinio konstrukcijų ekspertizės paslaugų pirkimo (Skelbiama apklausa) (CVP IS Nr. 1575789)** (toliau -Pirkimas) sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjusi CVP IS priemonėmis suinteresuoto(-ų) tiekėjo(-ų) pateiktą(-us) prašymą(-us) paaiškinti Pirkimo dokumentus, teikiame atsakymų suvestinę:

| Eil. Nr. | Data | Pirkimo sąlygų dokumentas | Klausimas/prašymas* | Atsakymas |
|----------|--------------------|--|--|--|
| 1. | 2025 m. kovo 13 d. | SPS priedas Nr. 2 - Techninė specifikacija | Prašome pateikti turimus nuotėkų sudėties rezervuare tyrimo rezultatus. Ši informacija reikalinga rengiant pasiūlymą, vertinant cheminių junginių betone nustatymo apimtis. | Nuotekų, atitekančių į siurblinę, cheminės sudėties tyrimai nebuvo daryti. Prašome vertinti nuotekų kokybę kaip įprastinių buitinių (komunalinių) nuotekų, t. y. vertinti aplinką betonui kaip vidutinio agresyvumo, nes rezervuaro pusėje galimas sieros vandenilio ir metano išsiskyrimas iš buitinių nuotekų ir iš dugne besikaupiančių organinių nuosėdų. |
| 2. | 2025-03-17 | Specialiosios pirkimo sąlygos | 1. Dėl Specialiųjų pirkimo sąlygų 3.1 punkto. Reikalaujama pateikti galiojantį ISO 14001 sertifikatą arba EMAS arba nepriklausomos įstaigos išduotą lygiavertį aplinkos vadybos sistemos standarto sertifikatą. Dėl šio reikalavimo, atsižvelgdami į pirkimo objektą – pastatų dalinės ekspertizės paslaugas, norėtume atkreipti dėmesį į šiuos aspektus: 1.1. Paslaugos pobūdis: Mūsų teikiamos paslaugos yra intelektualinės, susijusios su statinių ekspertizėmis ir jų būklės vertinimu. Ši veikla neturi tiesioginio poveikio aplinkai ir neapima nei statybos, nei gamybos procesų, kuriems paprastai taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai. 1.2. Proporcingumo principas: Vadovaujantis Viešųjų | Vadovaujantis Specialiųjų pirkimo sąlygų 3.1 punktu, šiame pirkime reikalavimai Tiekėjų kvalifikacijai nėra nustatomi. Tiekėjo, kaip atitiktį kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams, prašoma pateikti EMAS arba ISO 14001 sertifikatą arba lygiavertį. Atkreipiamas dėmesys, kad kaip lygiavertį aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiavertį taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“, šiuo metu visi vykdomi viešieji pirkimai privalo būti „žalieji“. Pirkimo dokumentuose nustatytas aplinkos apsaugos kriterijus (ISO, EMAS standartai arba lygiavertis) yra taikomas. Reikalavimas nebus keičiamas. |



Vilniaus vandenys

| Eil. Nr. | Data | Pirkimo sąlygų dokumentas | Klausimas/prašymas* | Atsakymas |
|----------|------------|--|--|---|
| | | | <p>pirkimų įstatymo 17 straipsniu, pirkimo sąlygos turi būti proporcingos pirkimo objektui ir atitinkamos paslaugų specifikai. ISO 14001 sertifikatas, mūsų manymu, nėra proporcingas ar būtinas šio pirkimo tikslams pasiekti, nes ekspertizės paslaugų teikimas nedaro reikšmingo poveikio aplinkai.</p> <p>1.3. Nekonkurencingos sąlygos: Įrašytas reikalavimas dėl ISO 14001 ar lygiavėčio sertifikato galimai riboja konkurenciją, nes smulkios įmonės, kurių veikla nėra tiesiogiai susijusi su aplinkosaugos standartais, gali būti nepagrįstai pašalintos iš dalyvavimo pirkime.</p> <p>Klausimai: a) Ar šis kvalifikacijos reikalavimas yra būtinas, atsižvelgiant į pirkimo objektą ir jo poveikį aplinkai? b) Ar tiekėjas, kuris atitinka visus kitus kvalifikacijos reikalavimus, bet neturi ISO 14001 ar lygiavėčio sertifikato, bus laikomas netinkamu ir pašalintas iš pirkimo procedūros?</p> | |
| 3. | 2025-03-18 | SPS priedas Nr. 2 - Techninė specifikacija | <p>Prašome patikslinti:</p> <p>Techninėje specifikacijoje, punkte 3.2.5. nurodyta "Nustatyti plieninių elementų (jei tokių bus rasta) markę bei kietumą, iširti mikrostruktūrą."</p> <p>Ar tikslinga ir reikės nustatyti minėtus parametrus: plieninių aptvėrimų, laiptų, grotų tiek iš rezervuaro tiek iš siurblių patalpų?"</p> <p>Gal pakaktų nustatyti plieninių elementų surūdijimo laipsnį bei antikorozinių dangų pažeidimus pagal ISO 4628?</p> | <p>Techninėje specifikacijoje pažymima apie galimas (kurių neįmanoma pamatyti neištuštinus rezervuaro ir nenusileidus į jį) metalines laikančiąsias konstrukcijas po rezervuaro denginiu, pvz., plienines sijas ar kolonas, dėl to Techninės specifikacijos 3.2.1 ir 3.2.5 punkto reikalavimai lieka.</p> <p>Atvirų metalinių konstrukcijų (aptvėrimų, laiptų, atramų) ir statybos produktų (pvz., grotų) plieno markės, kietumo, mikrostruktūros ištyrimo ir surūdijimo laipsnio tiek iš rezervuaro, tiek iš siurblių patalpų pusių neprašoma nustatyti.</p> |

*Suinteresuoto(-ų) tiekėjo(-ų) prašymo(-ų) paaiškinti/patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

** Paaiškinimas/patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

UAB „Vilniaus vandenys“
Spaudos g. 8-1
05132 Vilnius

Tel. 19118
info@vv.lt
www.vv.lt

Įmonės kodas 120545849
PVM kodas LT205458414
Registru centras Registro tvarkytojas

