



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BIRŠTONO ŠILUMA“

ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)

DŪMŲ VALYMO FILTRO ĮRENGIMO BIRŠTONO KATILINĖJE TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

PAAIŠKINIMAI / ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS Nr. 1

2025 m. kovo 13 d.

Supaprastintas Dūmų valymo filtro įrengimo Birštono katilinėje techninio darbo projekto parengimas ir rangos darbų pirkimas (toliau – Pirkimas) vykdomas atviro konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatomis. Pirkimo numeris CVP IS – ID1590044. Pasiūlymų pateikimo terminas 2025-03-25, 9:00 val.

2025 m. kovo 18 d. Įsigijančioji organizacija, CVPIS priemonėmis, gavo suinteresuoto tiekėjo klausimus susijusius su pirkimo objektu.

Įsigijančioji organizacija teikia atsakymus į klausimus:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Klausimai</i>	<i>Atsakymai/paiškinimai</i>
1.	Prašome patvirtinti, kad galima naudoti esamą požeminę/ antžeminę trasą nuo skirstyklos iki katilinės pastato ir kada joje yra rezervas vienam kabeliui 5x50mm ² . Prašau pateikti katilinės teritorijos inžinerinių tinklų planą, kuriame matytųsi elektros kabelių kanalai.	Galimybė naudoti požeminę trasą nuo skirstyklos iki katilinės pastato yra (pratiesiant naują kabelį). Katilinės teritorijos inžinerinių tinklų plano nėra.
2.	Prašome nurodyti, kokį elektros galios rezervą turite skirstykloje elektrosstatinio filtro projektui? Jei rezervas yra nepakankamas, ar Užsakovas pats pasididins leistiną naudoti galią?	Esant poreikiui Užsakovas pasididins leistiną naudoti galią.
3.	3.11 punktas. Nurodyta, kad SCADA sistema turi būti prižiūrima prie mobilios, operatoriaus planšetės. Kurioje katilinės zonoje turi veikti planšetė? Ar yra esamas WiFi tinklas katilinėje prie kurio galės prisijungti planšetė? Jeigu nėra, ar turės būti sukurtas WiFi tinklas planšetės prisijungimui prie SCADA?	Su planšete turi būti galimybė dirbti visoje katilinės teritorijoje. Pačioje katilinėje WiFi tinklo nėra, katilinės SCADA tinklas + WiFi nebūtų tiesiogiai pasiekiamas iš katilinės tinklo (dėl kibernetinio saugumo priežasčių) (išspęsta per valdomus tinklo šakotuvus (VLAN-us)). Taip, WiFi tinklas planšetės prisijungimui prie SCADA turės būti sukurtas.
4.	3.16 punktas. Valdoma tinklo įranga turi būti tik centrinis tinklo šakotuvus ar reikalinga valdoma tinklo įranga ir valdymo skyduose?	Valdoma tinklo įranga turi būti centrinio tinklo šakotuve ir valdymo skyduose.

Pastabos:

1. Tiekėjų pateiktų klausimų/ prašymų tekstas neredaguotas.

2. Šie pirkimo sąlygų paaiškinimai / atsakymai į klausimus yra laikomi neatskiriama pirkimo dokumentų dalimi.

Viešųjų pirkimų komisija