



Žymėjimas		SUSISIEKIMO DALIS
Aprašymas		Aprašymas
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
	Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba	
	Neregistruoto geodeziškai pamatuoto statinio riba	
	Gatvės ašis	
	Asfalto/trinkelų dangos kraštas	
	Kelio bordiūras	
	Nužemintas kelio bordiūras	
	Vejos bordiūras	
	Projektuojamas asfalto dangos atstatymas	
	Projektuojama betoninių trinkelų danga	
	Projektuojama ašurinių trinkelų danga	
	Projektuojama veja	
	Sodinami žemi krūmai (beržalapė lanksva)	
	Neregijų vedimo sistemos elementai	
	Projektuojami kelio ženklai	
	Projektinė horizontale ir aukštis	
	Sudedamas apsauginis d110 mm dėklas	
	Ryšių šulinių liukų aukščių suregulavimas, pakeitimas	
	MTT tipo liukai	
	Projektuojamas horizontalus ženklinimas	
	Esamas horizontalus ženklinimas	
	Naikinamas horizontalus ženklinimas	
	Projektuojama apšvietimo atrama	
	Projektuojamas apšvietimo kabelis	
	Projektuojamos perjos kryptinio apšvietimo atramos	

Pastabos:

1. Vykdyt statybos darbus, esamus telekomunikacijų tinklo liukus priderinti prie naujos dangos paviršiaus, reikalui esant liukus pakeisti naujais MTT tipo liukais;
2. Statybos darbų metu, esant būtinybei pažeminti telekomunikacijų tinklų kameras, pakeisti šulinių perdangas;
3. Esant reikalui, pagilinti esamus ryšių kanalus, panaudojant sudedamus remontinius vamzdžius;
4. Prieš vykdant darbus dujotiekio apsaugos zonoje, gauti dujotiekio savininko Sutikimą žemės kasimo darbam dujotiekio apsaugos zonoje. Prieš žemės kasimo darbus būtina išskviesti dujų atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų. Dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atšaravimus. Išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas. Projektuojamas dangas įrengti išlaikant minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio viršaus ir dangos pagrindo. Neišlaikant minimalių atstumų numatyti dujotiekio tinklų apsaugojimo priemonės (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr. 1-162). Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti;
5. El. apšvietimo kabelis įveriamas į apsauginį vamzdį d75 mm visu statybinio ilgiu;
6. Įrengiamų apšvietimo atramų pamatai leidžiama priartėti ne arčiau kaip 0.60 m iki artimiausio ryšių vamzdžio sienelės. Neišlaikant šio atstumo, būtina po 1.50 m į abi puses nuo stulpo papildomai sustiprinti ryšių vamzdį(-žius) išilgai sudedamu remontiniu vamzdžiu;
7. Visi atkasti asbe tipo ryšių vamzdžiai turi būti suardyti nepažeidžiant juose įvėrtų ryšių kabelių, gruntas turi būti tinkamai sutankintas, o kabeliai apgaubti išilgai sudedamais remontiniais vamzdžiais sujungiant juos hermetiškai su asbe vamzdžių galais, kurie lieka neatkasami.
8. Esamų vandentiekio ir/ar nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklų šulinių / kamerų liukus, patenkančius į Sodų gatvės darbų ribas pakeisti į kalus ketus liukus.
9. Vykdyt darbus vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklų apsaugos zonos ir pažeidus vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklus ar tinklų šulinius / trapus, Rangovas pats juos sutvarko, savo lėšomis, įėjomis;

0	2024	Konkursui, statybai		
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Žirniūnų g. 139, Vilnius Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280		Sodų g. Elektrėnų mieste dešinės pusės šaligatvio kapitalinio remonto techninis darbo projektas (nuo žiedo iki sankryžos su Taikos g.)	
30394	PV	Rimvydas Juodka	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
41445	PDV	Laurynas Juodis	01 - Takai (pėsčiųjų takai) Suvesinis inžinerinių tinklų, dangų, cismo organizavimo, nužymėjimo ir aukščių planas	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA	LAPAS LAPŲ
	Elektrėnų savivaldybės administracija	AT-24S-2252/1-01-TDP-SD-B.01	0	1 1