

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMO DARBAI (TOLIAU - PIRKIMAS) PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMŲ/PATIKSLINIMŲ SUVESTINĖ

1 lentelė. Pirkimo sąlygų paaiškinimai/patikslinimai

Eil. Nr.	Paaiškinimo data	Pirkimo sąlygų dokumentas	Prašymas*	Atsakymai
1.	2025-03-14		Vandentiekio tinklo įkainiuose nėra klojamo tinklo atviru būdu. Prašome patikslinti ar tokių užsakymų nebus? Jei nebus galimybių tinklą pakloti uždaru būdu dėl esamų komunikacijų ir reiktų kloti atviru būdu, koks įkainis bus naudojamas papildomai?	Pakoreguota įkainių formuluotė (16-30 poz.). Uždaras klojimo būdas pakeistas į atvirą klojimo būdą (<i>pridedama pakoreguotas TS priedas Nr. 1 „Darbų įkainiai“, aktuali redakcija</i>).
2.	2025-03-14		Ar bus naudojami papildomi įkainiai tuose įkainiuose, kuriuose nurodyti gyliai, jei tinklai bus giliau nei 2,5 m, 3 m ar 3,5 m?	Tokie klojimo gyliai pasitaiko itin retai, todėl tokių įkainių nesvarstome. Jeigu toks atvejis būtų, galima būtų numatyti papildomą įkainį pagal skersmenį ir klojimo gylį, kaip nurodyta Techninės specifikacijos 3.2.4 punkte.
3.	2025-03-14		Patikslinkite ar visuose įkainiuose kur išvardinti darbai: “įskaitant visus žemės darbus (gruntą kasant į sąvartą ar savivartį)” papildomai grunto kasimo - užkasimo įkainiai nebus naudojami?	Papildomi kasimo – užkasimo įkainiai nebus naudojami. Patiksliname: yra nurodyta pastaba po įkainių lentele: Žemės darbus apima - reikiamo gylio tranšėjų iškasimas, smėlio pagrindo įrengimas po vamzdžiais, vamzdyno užpylimas ir sutankinimas.
4.	2025-03-14		Patikslinkite 214 įkainį. Kokie mechanizmai sudaro darbinės technikos transportavimo išlaidas? Ar tokiai darbinei technikai kaip ekskavatorius, savivartis, darbininkų transportas, medžiagų transportas ir pan., bus taikomas atskiras įkainis/įkainiai?	Šis įkainis taikomas visai reikalingai darbinei technikai į rajonuose esančius objektus nugabenti. Kokia reikalinga technika ir kiek, sprendžia Rangovas. Skaičiuojamas atstumas (km) nuo Vilniaus rajono ribos iki faktinės darbų atlikimo vietos ir atgal. Dauginama km iš įkainio. Atskirai kiekvienam mechanizmui kilometražas neskaičiuojamas.



Eil. Nr.	Paaikkinimo data	Pirkimo sąlygų dokumentas	Prašymas*	Atsakymai
5.	2025-03-20	Techninės specifikacijos priedas	<p>Prašome paaikkinimo/patikslinimo:</p> <p>1. Dėl TS Priedo Nr. 3, 37-48 eilučių. Tiekėjas, minėtose eilutėse turi pateikti savo siūlomas medžiagas, atitinkamai užpildydamas TS Priedą Nr. 2. Tačiau TS Priede Nr. 2 nėra medžiagų techninių reikalavimų nuo 31 iki 48 pozicijos.</p> <p>Prašome papildyti TS Priedą Nr. 2.</p>	<p>TS priedas Nr. 3 yra bendras visos įmonės taikomų medžiagų ir gamintojų sąrašas. TS priedo Nr. 3: 37-48 eilutės ištrinamos, jos šiam pirkimui neaktualios, jų pildyti nereikia (<i>pridedama TS Priedas Nr. 3 Medžiagų, gaminių atitinkančių TS sąrašas, aktuali redakcija</i>).</p>

*Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaikskinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas. Dėl galimų vertimo netikslumų, pirmenybė teikiama lietuvių kalbai.

PRIDEDAMA: TS Priedas Nr. 3 *Medžiagų, gaminių atitinkančių TS sąrašas*, aktuali redakcija.