

## AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-03-20

### DĖL PIRKIMO Nr. 1523813 DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO\_2

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1707 Veliuona–Tamošiai–Griciai 12, 112 km tilto per Gausantę rekonstravimas* (Pirkimo Nr. 1523813), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus/prašymus, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

#### 1. Klausimas:

22053MM.1707-00-RTDP konstrukcinės dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje nėra numatytas polių bandymas. Ar Rangovas turi įsivertinti neprojektinio polio įrengimą ir laikomosios galios bandymą?

#### Atsakymas:

Žiūrėti 22053MM.1707-00-RTDP-BD-1\_BTS 2.1 punktą.

#### 2. Klausimas:

Prašome patvirtinti, kad viršutinis 4 cm storio asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VN, ant tilto įrengiamas visu pločiu.

#### Atsakymas:

Viršutinis 4 cm storio asfalto sluoksnis iš mišinio AC 11 VN numatomas visu pločiu išskyrus šalitiltį.

#### 3. Klausimas:

Duotas atraminės sienos monolitinimas vietoje. Ar galima atraminę sieną įrengti iš surenkamų elementų, juos sumonolitinant į vientisą konstrukciją?

#### Atsakymas:

Techniškai ir ekonomiškai pagrindus monolitinės konstrukcijos gali būti keičiamos į surenkamus gelžbetoninius gaminius nepabloginant jų techninių charakteristikų. Vykdamas keitimą visą riziką susijusią su techninės dokumentacijos keitimu ir projekto ekspertizės atlikimu prisiima tiekėjas. Visi pakeitimai privalo būti įforminami sutartyje nustatyta tvarka.

#### 4. Klausimas:

Vykdamas tilto griovimo darbus, prašom nurodyti iki kokios altitudės nuardyti esamus polių.

#### Atsakymas:

Preliminari esamų polių ardymo altitudė 65,80 m, esant poreikiui atsižvelgdamas į savo darbų technologiją Teikėjas gali ardyti polių dar žemiau.

#### 5. Klausimas:

Prašome nurodyti bandomųjų polių įrengimo vietas, arba patvirtinti, kad galima atlikti įrengiamų polių bandymus. Taip pat įtraukti bandomųjų polių eilutę su kiekiais į darbų kiekių žiniaraštį.

#### Atsakymas:

Prašome žiūrėti 22053MM.1707-00-RTDP-BD-1\_BTS 2.1 punktą.

***Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.***

