



**PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS**

2025-03-20 Nr. IS – 1410(26.2)

DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMO „GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS) PASTATO, LIEPŲ AL. 4, PANEVĖŽYJE, STOGO DALIES KAPITALINIO REMONTO DARBAI“, VYKDOMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU, PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Perkančioji organizacija, atsakydama į pirkimo dalyvių prašymus patikslinti mažos vertės pirkimo „Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato, Liepų al. 4, Panevėžyje, stogo dalies kapitalinio remonto darbai“, vykdomo skelbiamos apklausos būdu (toliau – pirkimas), sąlygas, paaiškina:

Klausimas 1: „Vienur projekte rašoma 0,6 mm storio skarda, iškarpa iš skardos nuoroda aprašymo 0,5mm...Pagal nurodytus aprašymus Rukki skarda gaminama 0,5 mm storio. 0,6 mm gaminama kitokio profilio. Kuo vadovautis?“

Klausimas 2: „Kadangi nurodytas skardos profilis paveiksliuke, tokio profilio skarda maksimalus storis 0,5mm. 0,6mm skarda gaminama kitokio profilio (Clasic)..Ką konkursui skaičiuoti: storesnę skardą kitokio profilio ,ar nurodyto profilio 0,5mm storio skardą?“

Atsakymas: Paaiškiname, kad reikia nusimatyti 0,6 mm storio skardos gaminius. Monterrey pavadinimas nurodytas kaip pavyzdys dizainui, svarbiausia, kad skardos storis atitiktų nurodytus parametrus.

Papildoma informacija paskelbta CVP IS priemonėmis.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

Jolanta Valužienė

Originalas nebus siunčiamas

Nijolė Geležienė, tel. (8 45) 50 44 72, el. p. nijole.geleziene@panevezys.lt