

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„MEDICININIS DEGUONIS SKYSTAS (CISTERNOMIS), MEDICININIS DEGUONIS 50 L
BALIONUOSE, DEGUONIES IR DIAZOTO OKSIDO DUJŲ MIŠINYS, INSTRUMENTINIS AZOTAS“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2025-02-18 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **medicininio deguonies skysto (cisternomis), medicininio deguonies 50 l balionuose, deguonies ir diazoto oksido dujų mišinio, instrumentinio azoto** pirkimo (Nr. 1268099).

Tiekėjas paklausime teikia šiuos siūlymus/pastabas:

5 pirkimų dalies techniniai parametrai aprašyti neatsižvelgiant ir į kitų šių dujų gamintojų technines specifikacijas. Skirtingi gamintojai turi skirtingus švarių dujų parametrus nurodytus deklaracijose. Bet tai nereiškia kad pačios dujos neatitinka 5.0 švarumo. Paprastai dujinio azoto 5.0 reikalavimas yra, kad visų kitų priemaišų nebūtų daugiau kaip 10 ppm. Todėl nematome tikslingumo nurodyti pirkimų techninėje specifikacijoje kelias priemaišas, kurių turi būti iki 1 ppm. Kaip žinia net švariose dujose yra visa chemijos elementų lentelė kitų priemaišų, bet jų santykinė dalis būna labai maža ir visos jos neįvardijamos techniniuose reikalavimuose. Paprastai reikalavimuose vardinama tik tai kas yra virš 1ppm. Siūlome techniniuose reikalavimuose palikti tik:

5. Instrumentinis azotas - balionais:

Parametrai	Būtinios sąlygos
Baliono tūris	≥50 litrų
Užpildymo slėgis	≥200bar
Medžiagos kiekis	≥10m ³ (+/- 0,5m ³)
Švarumo klasė	5.0 (99,999%)
Baliono pajungimo sriegis	DIN 477 Nr. 10
Priemaišos, ne daugiau kaip:	
Vanduo	≤ 3ppm
Deguonis	≤ 3ppm
Bendrai angliavandeniai	≤ 1ppm

Komisija, įvertinusi tiekėjo siūlymus/pastabas, sprendžia patikslinti pirkimo dalies Nr. 5 „Instrumentinis azotas – balionais“ sekančiai:

Parametrai	Būtinios sąlygos
Baliono tūris	≥50 litrų
Užpildymo slėgis	≥200bar
Medžiagos kiekis	≥10m ³ (+/- 0,5m ³)
Švarumo klasė	5.0 (99,999%)
Baliono pajungimo sriegis	DIN 477 Nr. 10
Priemaišos, ne daugiau kaip:	
Vanduo	≤ 3ppm

Deguonis	$\leq 3\text{ppm}$
Bendrai angliavandeniai	$\leq 1\text{ppm}$
Poreikis (balionais)	40 vnt.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.