



VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS

Suinteresuoti dalyviai
Siunčiama CVP IS priemonėmis

2024-11-26 Nr. 24SR-VPS- 5423

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO

Viešojo pirkimo „Suskystinto medicininio deguonies dujų tiekimo sistemos įrengimas, nuoma, techninė priežiūra ir remontas (Nr. 8293)“ sąlygų paaiškinimai.

Perkančioji organizacija, pagal Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis gautus tiekėjų klausimus dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo, teikia toliau nurodomus atsakymus.

2024-11-18 CVP IS pranešimas Nr. 13004739

1. Klausimas: Bendrosiose pirkimo sąlygose: 5.7 punkte nurodyta, kad Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Norime pabrėžti, kad įranga: talpykla, telemetrinė įranga ir kt. yra gaminamos kitose šalyse, ir visi dokumentai išduodami kitomis kalbomis bei anglų kalba. Tai yra specifiniai dokumentai, kurių vertimas reikalauja taip pat specifinių žinių, todėl prašome techninę specifikaciją papildyti punktu, kad techniniai dokumentai gali būti pateikiami ir anglų kalba.

Atsakymas. Perkančioji organizacija neprieštarauja, kad techniniai dokumentai gali būti pateikti ir anglų kalba.

2. Klausimas: Techniniuose reikalavimuose: 2.4 Reikalavimai sistemai: 2.4.1 punkte nurodyta, kad sistema turi būti sumontuota ant pamato. Prašau patikslinkite šį punktą kas paruošią pamatą?

Atsakymas. Perkančioji organizacija paaiškina, kad pamatas bus paruoštas užsakovo.

3. Klausimas: Techniniuose reikalavimuose: 2.4 Reikalavimai sistemai: 2.4.7 punkte nurodyta, kad kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dujų talpyklos Indo pasas su Talpyklos parametrais. Patikslinkite šį punktą, ar kartu su pasiūlymu užtenka pridėti Talpyklos parametrus atitikimą įrodančius dokumentus?

Atsakymas. Perkančioji organizacija paaiškina, kad kartu su pasiūlymu užtenka pridėti Talpyklos parametrus atitikimą įrodančius dokumentus.

Viešųjų pirkimų komisijos narė

Jurgita Kunigonytė

J. Kunigonytė, tel. 8 (5) 2365104, jurgita.kunigonyte@santa.lt