



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BIRŠTONO ŠILUMA“

ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)

**DŪMŲ VALYMO FILTRO ĮRENGIMO BIRŠTONO KATILINĖJE TECHNINIO DARBO
PROJEKTO PARENGIMAS IR RANGOS DARBŲ
PIRKIMAS**

PAAIŠKINIMAI / ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS Nr. 3

2025 m. kovo 20 d.

Supaprastintas Dūmų valymo filtro įrengimo Birštono katilinėje techninio darbo projekto parengimas ir rangos darbų pirkimas (toliau – Pirkimas) vykdomas atviro konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektu, įstatymo nuostatomis. Pirkimo numeris CVP IS – ID1590044. Pasiūlymų pateikimo terminas 2025-03-25, 9:00 val.

2025 m. kovo 18 d. Įsigijančioji organizacija, CVPIS priemonėmis, gavo suinteresuoto tiekėjo klausimus susijusius su pirkimo objektu.

Įsigijančioji organizacija teikia atsakymus į klausimus:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Klausimai</i>	<i>Atsakymai/paaiškinimai</i>
1.	<p>Prašome pateikti paaiškinimą dėl pirkimo sąlygose nurodytų kvalifikacinių reikalavimų:</p> <p>3) šilumos įrenginių apmūrijimo, izoliavimo dažymo darbai dūmtraukių paviršių remonto darbai.</p> <p>4) šilumos įrenginių iki 4,0 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.</p> <p>5) šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4 Mpa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai</p> <p>Kadangi šis pirkimas susijęs su ESP (elektrostatinio filtravimo įrenginio) integracija į esamą katilinę, nesuprantame šių reikalavimų svarbos, ypač tokio aukšto slėgio įrangai. Prašome paaiškinti, kodėl šios kvalifikacijos yra būtinos ir kada numatoma vykdyti išvardintus darbus, nes projektas nėra susijęs su slėginiais indais ar vamzdynais.</p>	<p>Kadangi šis pirkimas apima ne tik EF (elektrostatinio filtro) įrengimo darbus, bet ir katilinės SCADA sistemos įrengimą, susijusį su katilinės įrenginių – katilų, tinklo siurblių ir kitos įrangos automatikos ir valdymo sistemomis, todėl rangovams keliami nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai.</p>

Pastabos:

1. Tiekėjų pateiktų klausimų/prašymų tekstas neredaguotas.

2. Šie pirkimo sąlygų paaiškinimai / atsakymai į klausimus yra laikomi neatskiriama pirkimo dokumentų dalimi.

Viešųjų pirkimų komisija