

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

---

Tiekėjams

2025-03-20 Nr. VPS- 179

**DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO, PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO (SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (KĖDAINIŲ SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS, ADR. VILNIAUS G. 11, KĖDAINIAI) PAPERASTOJO REMONTO DARBAI“) PIRKIMO NR.1585707**

Gauti Tiekėjų paklausimai:

**1. Klausimas:** „Projekto SP dalies brėžinyje AZP-023-294-TDP-SP-B-02 ant laiptų yra numatytos kojų valymo grotelės, tačiau niekur kitur projekto dalyje jos nėra aprašytos. Ar šios grotelės turės būti įrengiamos ir jeigu taip, tuomet kokios?“.

**Atsakymas:** Turi būti montuojamos grotelės batų valymui įrengiamos polimerinėje vonelėje su cinkuoto plieno briauna. Į vonelę įstatomos grotelės iš cinkuoto plieno. Išmatavimai 600x400x20 (mm).

**2. Klausimas:** „Projekto SP dalies brėžiniuose ir aiškinamajame rašte, SA dalies brėžinyje nurodyta, kad projektuojami nauji laiptai su trinkelėmis danga, tačiau nėra informacijos, kokios trinkelės ir koks jų kiekis. Kurioje projekto dalyje jas įvertinti? Prašome pateikti reikiamą informaciją“.

**Atsakymas:** Laiptai turi būti apklijuojami 200x100x60 dydžio betoninėmis trinkelėmis. Apklijuojamas laiptų plotas 53,1 m<sup>2</sup>. Laiptų apklijavimą trinkelėmis vertinti veiklų sąrašo architektūrinės dalies 2.8 eilutėje „Kiti darbai“.

**3. Klausimas:** „Projekto SA dalyje yra numatyta san. mazgų įranga (veidrodis, užlenkiamieji porankiai prie klozeto, šiukšliadėžės, muilo dozatori, popierinių rankšluosčių laikiklis/dozatorius, tualetinio popieriaus laikiklis/dozatorius, karšto oro rankų džiovintuvas, pakaba drabužiams/rankinei), tačiau veiklų sąrašo prie architektūrinės dalies šios darbų grupės nėra. Ar jas reikia įsivertinti prie vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies esančioje darbų grupėje „4.5. Sanitarinių mazgų įrengimas?“

**Atsakymas:** Taip. Nurodytą įrangą reikia vertinti veiklų sąrašo vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies 4.5 eilutėje „Sanitarinių mazgų įrengimas“.

**Tikslinami pirkimo dokumentai:**

2 priedo TP1: „2. SP Vilniaus g. 11“ (patikslinimai yra medžiagų ir kiekių žiniaraštyje, ir techninėje specifikacijoje TS 07, TS 08) (pridedamas skaitmeninis dokumentas);

2 priedo TP1: „3. SA Vilniaus g. 11“ (papildyta sanitarinių mazgų specifikacija TS 20) (pridedamas skaitmeninis dokumentas).

Atsakius į paklausimus ir patikslinus pirkimo dokumentus, Viešųjų pirkimų komisija nukelia pasiūlymų pateikimo terminą iš 2025 m. kovo 25 d. 8.30 val. į **2025 m. balandžio 2 d. 8.30 val.**

Susipažinimas su pasiūlymais anksčiausiai vyks **2025 m. balandžio 2 d.**

Pasiūlymo galiojimo terminas nekeičiamas.

Komisijos pirmininkas

Dalius Ramonas