

**TAURAGĖS MIESTO DALIES KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO, ĮRENGIANT KITOS PASKIRTIES INŽINERINIUS STATINIUS, STATYBOS DARBAI**

**(VIEŠOJO PIRKIMO ID 1519070)**

Tiekėjams

**DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO**

2025 m. d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) informuoja, kad vykdant viešąjį pirkimą „Tauragės miesto dalies kraštovaizdžio formavimo, įrengiant kitos paskirties inžinerinius statinius, statybos darbai“ (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonėmis gauti tiekėjų klausimai.

Išnagrinėjus gautus klausimus, Perkančioji organizacija teikia atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

**1. Klausimas.** Prašom patikslinti TS. Prašom patikslinti projekto 537-XX-TDP-SP.SA.SŽ sąnaudų kiekių žiniaraštį:

<b>9.4.</b>	Užbortavimas rąsteliu d100:150, tvirtinant L700mm kuolais kas 1,5m.	m	<b>1080,0</b>
-------------	---	---	---------------

- Prašom patikslinti užbortavimo rąstelių, kuolų medienos rūšį ir jų apsaugą nuo puvimo.

**Atsakymas.** Rąsteliams (d100:150) ir kuolams medienos rūšis nenustatoma, apsaugai nuo drėgmės mediena privalo būti impregnuota.

**2. Klausimas.** Nepateikėte atsakymo į 2025.03.10 užduotą klausimą: 18. Pateikite atraminio guolio (3vnt.) TS, brėžinį, nurodykite, kas juos tiekia? Mazgo A brėžinys labai neaiškus.

**Atsakymas.** Žiūrėti 2025-03-19 rašte Nr. VPP-47 pateikto klausimo Nr. 1 atsakymą.

**3. Klausimas.** Prašome pateikti projekto Konstrukcijų dalyje nurodytų atraminių guolių EAJ 10/125/25/C arba analog. technines specifikacijas, matmenis, atvaizdą.

**Atsakymas.** Žiūrėti 2025-03-19 rašte Nr. VPP-47 pateikto klausimo Nr. 1 atsakymą. Tokio matmens šis gaminys neturi. Konstrukcijos judėjimas užtikrinamas per jungiamuosius paviršius (poliruotą nerūdijantį plieną), kuris užtikrina mažą trintį tarp plokštumų.

**4. Klausimas.** Prašome pateikti guolio ašies matmenį.

**Atsakymas.** Žiūrėti 3 klausimo atsakymą.

**5. Klausimas.** Dėl atsakymo į 2025-03-19, 3 klausimą šiukšliadėžių tiekėjai nurodė, kad betonas gali būti arba apdirbtas smėliasrove, arba dažytas, arba su granito skaldelės apdaila, o atsakyme sujungti visi variantai. Patikslinkite, kuriuo būdu turėtų būti apdirbtos šiukšliadėžės.

**Atsakymas.** Patiksliname 2025-03-19 rašte Nr. VPP-47 pateikto klausimo Nr. 3 atsakymą, t.y. patikslinama šiukšliadėžių techninė specifikacija:

Šiukšliadėžė



Aukštis – 60 cm

Plotis/ilgis – 45 cm

Svoris – 145 kg

Talpa – 40 l

Šiukšliadėžė pagaminta iš greitai stingstančio betono.

Komplektuojama su metaliniu išimamu skardos įdėklų.

Betoninė dalis – pagaminta iš min. C 40 klasės betono su natūralaus granito 2-5mm frakcijos skaldelės apdaila. Skaldelė yra ne klijuota ant betoninio paviršiaus, o įliejama į visą gaminio struktūrą gamybos proceso metu. Tai užtikrina ilgaamžiškumą ir apsaugo skaldelę nuo byrėjimo eksploatacijos metu ar nuo minimalaus mechaninio poveikio. Komplektuojama su metaliniu išimamu skardos įdėklų.

Dažoma juoda spalva.

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Agnė Gendrolienė

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Viešųjų pirkimų skyrius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-03-21 Nr. VPP-48
<b>Adresatas</b>	-
<b>Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data</b>	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius- Specialistė Agnė Gendrolienė 2025-03-21
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

---