



## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“

Uždaroji akcinė bendrovė, Montuotojų g. 10, LT-89101 Mažeikiai, tel. (8 443) 98 171, el. p. info@mst.lt, www.mst.lt  
Atsiskaitomoji sąskaita LT42 7300 0100 0254 5162, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 1669 01968, PVM mokėtojo kodas LT669019610

### ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ METROLOGINĖS PATIKROS, KALIBRAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMAS (SKELBIAMA APKLAUSA)

Tiekėjams  
(teikiama tik CVP IS)

2025-03-24 Nr. VP-S-24

#### PAAIŠKINIMAI/ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS Nr.1 2025-03-24

Uždarosios akcinės bendrovės “Mažeikių šilumos tinklai” (toliau – perkantysis subjektas) vykdo skelbiamą apklausą pirkime „Šilumos apskaitos prietaisų metrologinės patikros, kalibravimo ir remonto paslaugų pirkimas“ (pirkimo ID 1723786, toliau – pirkimas). Pasiūlymų pateikimo terminas – 2025-03-27.

Teikiame atsakymus į tiekėjo 2025-03-21 gautus klausimus/prašymus:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas <sup>1</sup>	Atsakymas
1.	Ar būtų galima pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą iki 2025-03-27 dienos?	Perkantysis subjektas įvertinęs tiekėjo prašymą, nukelti pasiūlymo pateikimo terminą, nusprendžia pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-03-27.
2.	1. Dėl pirkimo objekto 2.1. punktas – ar minint „kalibravimą“ nėra turima omeny šilumos apskaitos prietaisų derinimo?  2. Dėl techninės specifikacijos 2. punkto – kodėl nurodyta 2001 metais patvirtinta Lietuvos metrologijos inspekcijos patikros metodika, kai šilumos energijos skaitiklių bendroji patikros metodika keitėsi ir buvo atnaujinta bei patvirtinta 2023 metais? BPM 111955219-45:2023.	1. LR Metrologijos įstatymo 2 str. 10 p. <b>Matavimo priemonės kalibravimas</b> – visuma veiksmų, kuriais nurodytomis sąlygomis nustatomas matavimo priemonės ar matavimo sistemos rodomų dydžių verčių sutapimas arba skirtumas, palyginti su darbinio matavimo vieneto etalono arba etaloninės matavimo priemonės rodomomis vertėmis.  2. Taikoma nurodyto teisės akto aktuali redakcija.

<sup>1</sup> Tiekėjų pateiktų klausimų/prašymų tekstas neredaguotas.

<p>3. Dėl techninės specifikacijos 3. punkto – šilumos apskaitos prietaisų patikra / kontrolė atliekama ne laboratorijos, o kontrolės įstaigose.</p> <p>4. Sąlygų priede Nr. 1 2.1. punkte trūksta įvardinto šilumos apskaitos prietaiso diametro.</p>	<p>3. Techninės specifikacijos 3 punkte aiškiai nurodytas reikalavimas, kad „Šilumos apskaitos prietaisų (toliau – prietaisai) metrologinė patikra turi būti atliekama LR Vyriausybės įgaliotos institucijos akredituotos arba įgaliotos įmonės laboratorijoje“, techninės specifikacijos reikalavimas keičiamas nebus.</p> <p>4. Sąlygų priede Nr. 1 2.1. punkte yra nurodyta, kad „Šilumos apskaitos prietaisų metrologinės patikros pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę, remiantis techninės specifikacijos lentelės Nr.1 duomenimis“. Taigi techninės specifikacijos lentelėje Nr. 1, kuria reikia remtis pildant pasiūlymo kainą ir yra nurodyti šilumos apskaitos prietaiso diametrai.</p>
--	--

**PASTABA:**

1. Pirkimo sąlygų paaiškinimai/atsakymai į klausimus yra laikomi neatskiriama pirkimo dokumentų dalis.

Apskaitos ir realizavimo tarnybos vadovas



Viktoras Bugnevičius

**Originalas siunčiamas nebus.**