



DYZELINIO ELEKTROS GENERATORIAUS NUOMA

PAAIŠKINIMAS NR. 1

2025-03-24

Energy cells, UAB (toliau – Perkantysis subjektas) **Dyzelinio elektros generatoriaus nuomos** pirkime (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonės gavo Tiekėjo prašymą dėl Pirkimo sąlygų pakeitimo. Pateikiame Perkančiojo subjekto atsakymą Tiekėjui.

Eil.nr.	Tiekėjo prašymas	Perkančiojo subjekto atsakymas
1.	<p>Prašome pakeisti pirkimo sąlygas, kad generatorius pristatomas ne su pilnu kuro baku, bet su 400 litrų kuro. Generatorius turi būti pristatomas su pilnu kuro baku. Šio kuro išlaidos turi būti įskaitomos į pasiūlymo įkainius.</p> <p>2.2.5. Degalų talpa ne mažiau kaip 400 l. Kadangi pirkimo sąlygos numatyta, kad kuro bankas turi būti ne mažesnis nei 400l. Tačiau siūlyti generatorių su žymiai didesniu baku ekonomiškai nenaudinga, nes tokiu atveju išlaidos kurui sudarys ženkliają įkainio dalį ir taip sudaromos ne vienodos sąlygos tiekėjams.</p>	<p>Atsižvelgiant į Tiekėjo pateiktą prašymą, koreguojamas 2 priedo Techninė specifikacija 2.1.2 punktas "Generatorius turi būti pristatomas su 400l kuro baka. Šio kuro išlaidos turi būti įskaitomos į pasiūlymo įkainius."</p>

Pirkimo organizatorius