

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – UAB ENERRGY CELLS (toliau - Pirkėjas) Dyzelinio elektros generatoriaus (toliau - generatorius) nuoma BEKS parkams su kuro pristatymo paslauga.

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS / CHARAKTERISTIKA /

2.1. Apimtys:

- 2.1.1. Generatoriaus atvežimas, išvežimas ar pervežimas į objektus 3 dalyje nurodytais adresais.
- 2.1.2. Generatorius turi būti pristatomas **su 400l kuro bake**. Šio kuro išlaidos turi būti įskaitomos į pasiūlymo įkainius.
- 2.1.3. Reikalinga generatoriaus kuro bako papildymo paslauga nepertraukiamam generatoriaus darbui.
- 2.1.4. Kartu su generatoriumi turi būti atitinkamo galingumo lanksčios jungtys generatoriaus pajungimui. Taip pat turi būti pridėtos instrukcijos ir visi reikiami priedai, generatorius turi būti pilnai paruoštas pajungimui.
- 2.1.5. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti generatorių į ankščiau minėtus BEKS parkus. Generatorius turi būti techniškai tvarkingas ir atitikti saugos reikalavimus.
- 2.1.6. Iš anksto susiderinus su Pirkėju numatyti kuro pristatymą, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas generatoriaus darbas.
- 2.1.7. Paslaugos tiekėjas ne vėliau nei per 4 val. turi pašalinti elektros generatoriaus gedimą savo pajėgumais arba jį pakeisti kitu;

2.2. Generatoriaus charakteristikos:

- 2.2.1. Įtampa: 400V;
- 2.2.2. Fazių skaičius: 3 fazės;
- 2.2.3. Galia: nuo 159 kW iki 250kW ;
- 2.2.4. Kuro tipas: dyzelinas.
- 2.2.5. Degalų talpa ne mažiau kaip 400 l.
- 2.2.6. Automatinė apkrovos reguliavimo sistema;

2.3. Sutarties maksimali vertė 24 000 Eur be PVM.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

3.1. Alytaus BEKS - Kauno kel. 4, Butkūnų k., Alytaus apskr. Alytaus m. sav.;

3.2. Šiaulių BEKS - Pramonės g. 2E, Šiauliai;

3.3. Utenos BEKS - Santarvės g. 39., Sirutėnų k., Utenos r.;

3.4. Vilniaus BEKS - J.Tiškevičiaus g. 72A, Vilnius.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1 Nepertraukiamas generatoriaus darbas bus reikalingas šiuose parkuose:

- 4.1.1 **Alytaus BEKS** – preliminarios datos nuo gegužės 12 d. 8:00val. iki gegužės 20 d.
- 4.1.2 **Šiaulių BEKS** - preliminarios datos nuo balandžio 1 d. 08:00val. iki balandžio 9 d.
- 4.1.3 **Utenos BEKS** - preliminarios datos nuo balandžio 23 d. 8:00val. iki gegužės 6 d.
- 4.1.4 **Vilniaus BEKS** - preliminarios datos nuo iki balandžio 14 8:00 val. iki balandžio 23 d.
- 4.1.5 Pristatymo datos ir užsakymo kiekiai gali šiek tiek koreguotis, Pirkėjas tokiu atveju iš anksto informuoja Tiekėją jo nurodytais kontaktais.
- 4.1.6 Nepertraukiamas generatoriaus darbas gali būti reikalingas 2025 m. rugsėjo mėn. (priklausomai kada bus vykdomas parkuose techninis aptarnavimas) 4.1.1 - 4.1.4 punkte nurodytuose parkuose. Apie generatoriaus poreikį 2025m. rugsėjo mėn. Pirkėjas ne vėliau, kaip prieš 1 mėnesį informuos Tiekėją, jo nurodytais kontaktais.
- 4.1.7 Pirkėjas neįsipareigoja 4.1.6 p. nurodytu metu užsakyti perkamą paslaugą.
- 4.1.8 Pirkėjas Paslaugas perka pagal poreikį ir neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto Paslaugų kiekio. Minimalus išperkamas paslaugų kiekis 4 d (balandžio - gegužės mėn.)

4.2 Pirkimo objekto aprašymas:

- 4.2.1 Visi BEKS parkai yra saugomi ir patekimas galimas tik prieš tai susiderinus su Pirkėju. Prieš darbų pradžią Tiekėjas turi užpildyti atitinkamus dokumentus ir siųsti Pirkėjui el. paštu. El. pašto adresas bei dokumentai bus patikslinti po sutarties pasirašymo.
- 4.2.2 Papildomų degalų pristatymas nėra įtrauktas į generatoriaus nuomos paslaugos kainą. Už kuro pristatymą į nurodytą objektą Pirkėjas apmokės, pagal nustatytą įkainį.
- 4.2.3 ***Pristatytam kurui, pagal Techninės specifikacijos 2.1.6. punktą, bus taikoma faktinių sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara. Maksimalus įkainis už kurą negali viršyti 2 Eur/l. Tiekėjas šioms išlaidoms pagrįsti turi pateikti sąskaitas -faktūras ar kitus iš trečiųjų asmenų gautus dokumentus arba jų kopijas.***

5. REIKALAVIMAI ŽALIAJAM PIRKIMUI

5.1. Tiekėjas turi mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija Pirkėjui turi būti pateikta tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.